

АДМИНИСТРАЦИЯ ЯЛЬЧИКСКОГО РАЙОНА ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

АКТ N 1 ПРОВЕРКИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ИМУЩЕСТВА

13 августа 2020 года

Место составления акта: с.Яльчики

Время проверки «13» час.20 мин.

На основании распоряжения администрации Яльчикского района Чувашской Республики от 02.07.2020 №88-р (с изменениями от 17.07.2020 №91-р) комиссией в составе начальника отдела экономики, имущественных и земельных отношений администрации Яльчикского района Чувашской Республики Быковой А.С., начальника отдела капитального строительства и жилищно-коммунального хозяйства администрации Яльчикского района Чувашской Республики Петрова Н.П., заведующего сектором имущественных и земельных отношений отдела экономики, имущественных и земельных отношений администрации Яльчикского района Чувашской Республики Никоновой И.И., в присутствии директора ООО «Спутник-1» Амасева Ю.В. проведена плановая проверка сохранности и использования по назначению муниципального имущества - производственно-технологического комплекса: очистные сооружения хозяйственно-бытовых стоков расположенного по адресу: Чувашская Республика, Яльчикский район, Яльчикское сельское поселение, с. Яльчики, ул. Восточная, д.1В. используемого ООО «Спутник-1» на основании концессионного соглашения от 03.10.2016.

в целях оказания услуг по водоотведению.

При обследовании установлено следующее:

На территории очистных сооружениях находятся: здание очистных сооружений, помещение компрессорной, здание котельной, электрощитового помещения, помещение пескоуловителя, административно-хозяйственное помещение. Территория ограждена забором из металлической сетки, проезды с асфальтированным покрытием.

1. Охранная будка. Состояние здания удовлетворительное.

2. Здание котельной. Состояние котельной в удовлетворительном состоянии, газовое оборудование и котлы в удовлетворительном состоянии.

3. Электрощитовая. Состояние помещения электрощитовой в удовлетворительном состоянии.

4. Песколовка. В помещение необходимо провести мероприятия по антикоррозионному покрытию металлических частей пескоуловителя и покраску стальных конструкций внутри помещения.

5. Компрессорная. Состояние помещения компрессорной в удовлетворительном состоянии. В помещение необходимо провести мероприятия по антикоррозионному покрытию металлических частей трубопроводов и агрегатов.

6. Одноэтажное каркасно-панельное здание. Здание очистных сооружений. В помещение необходимо провести мероприятия по очистке поверхностей емкостей от коррозии и выполнить антикоррозионное покрытие металлических частей двух емкостей очистных сооружений, покраску всех стальных конструкций, ограждений и площадок внутри помещения.

7. Ворота. Состояние в удовлетворительном состоянии, требуется масляная окраска металлических конструкций ворот.

8. Ограждение. Состояние металлического сетчатого ограждения удовлетворительное необходимо провести масляную покраску металлических конструкций.

9. Иловая площадка. Состояние 2-х бетонных иловых площадок удовлетворительное. Необходимо очистить площадки от ила, требуется проведение ремонта местами бетонных поверхностей.

10. Туалет. Состояние в удовлетворительном состоянии.




11. Асфальтобетонное покрытие. Состояние асфальтобетонного покрытия в удовлетворительном состоянии.

Контроль за соблюдением ООО «Спутник-1» условий концессионного соглашения осуществлен путем выборочной проверки исполнения обязательств по реконструкции и эксплуатации.

Всего за 2019 год выполнены следующие работы:

- промывка спецмашинами канализационных трубопроводов диаметром: 150-250 мм;
- очистка камер от мокрого ила и грязи без труб и арматуры;
- ремонт агрегата насосный лопастный центробежный одноступенчатый, многоступенчатый объемный, вихревой, поршневой, приводной, роторный на общей фундаментной плите или моноблочный, масса: 0,064т;
- укладка безнапорных трубопроводов из полиэтиленовых труб диаметром 200 мм;
- замена люков и кирпичных горловин колодцев и камер;
- окраска масляными составами ранее окрашенных больших металлических поверхностей (кроме крыш) за два раза;
- очистка поверхностей от стойких химических загрязнений.

Подписи лиц, проводивших проверку:

	_____	А.С.Быкова
	_____	Н.П. Петров
	_____	И.И. Никонова

С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил(а):

(должность, личная подпись, расшифровка подписи)

Объяснения прилагаются: в ___ экз. на _____ л.

Ф.И.О., должность, подпись лица, приложившего объяснение:

В ходе проверки производились: _____

Копию распоряжения о проведении проверки получил:

(должность, личная подпись, расшифровка подписи)