

Выполнен:

МУП ЖКЖ «Моргаушское»

Руководитель

Захаров И.И.

Место печати



ОТЧЕТ О ВЫПОЛНЕНИИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ
МУНИЦИПАЛЬНОГО УНИТАРНОГО ПРЕДПРИЯТИЯ ЖИЛИЩНО-
КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА «МОРГАУШСКОЕ»,
ОСУЩЕСТВЛЯЮЩЕГО ХОЛОДНОЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ, ЗА 2021 ГОД

1. Паспорт производственной программы

Наименование регулируемой организации	Муниципальное унитарное предприятие жилищно-коммунального хозяйства «Моргаушское»
Местонахождение организации	Чувашская Республика, Моргаушский район, с. Моргауши, ул. Коммунальная, д.2
Наименование уполномоченного органа, утвердившего производственную программу	Государственная служба Чувашской Республики по конкурентной политике и тарифам
Местонахождение уполномоченного органа	г. Чебоксары, пл. Республики, д.2
Период реализации производственной программы	с 1 января 2021 г. по 31 декабря 2021 г.

2. Перечень мероприятий по ремонту объектов централизованных систем водоснабжения, мероприятий, направленных на улучшение качества питьевой воды, мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности

№ п/п	Наименование мероприятия	Финансовые потребности, тыс. руб.		Отклонение	
		План	Факт	(+,-)	%
	Текущий ремонт на объектах холодного водоснабжения, в т.ч.:	155,83	476,39	320,56	305,72
1	Замена электропроводки на объекте водоснабжения Скважины №3, ВНБ №5	0,00	2,12	2,12	-
2	Ремонт водопровода на объекте водоснабжения Скважины №3, ВНБ №5	47,83	55,29	7,46	115,59
3	Ремонт водопровода на объекте водоснабжения Скважины №3, ВНБ №6	45,86	45,86	-	100,00
4	Ремонт глубинного насоса на объекте водоснабжения Скважины №3	16,14	16,14	-	100,00
5	ГСМ Работа экскаватора при ремонте водопровода	2,82	2,82	-	100,00
6	Ремонт участка водопровода	0,62	0,62	-	100,00
7	Услуги экскаватора при ремонте водопровода	9,35	9,35	-	100,00
8	Замена глубинного насоса на скважине	0,00	88,32	88,32	-
9	Услуги автокрана демонтаж и монтаж глубинного насоса	0,00	6,00	6,00	-
10	Ремонт участка водопровода	11,55	11,55	-	100,00
11	Ремонт участка водопровода по ул. Ленина	5,65	5,65	-	100,00
12	Ремонт участка водопровода по ул. Советская	3,65	3,65	-	100,00
13	Услуги автокрана демонтаж и монтаж глубинного насоса	4,50	4,5	-	100,00
14	Услуги экскаватора при ремонте водопровода	0,00	48,4	48,40	-

15	Установка металлических конструкций	0,00	35,0	35,00	-
16	Ремонт участка водопровода по ул. Парковая д. 3а	0,37	1,79	1,42	483,78
17	Ремонт ствола водонапорной башни	0,69	0,69	-	100,00
18	Услуги экскаватора при ремонте водопровода	6,80	6,80	-	100,00
19	Замена глубинного насоса на скважине	0,00	131,84	131,84	-

3. Объем реализации услуги холодного водоснабжения

№ п/п	Наименование показателей	Ед. измерения	Величина показателя		Отклонение	
			План	Факт	(+,-)	%
1.	Объем подпятой воды	тыс. куб.м	150,9726	127,9172	-23,055	84,73
1.1	Объем воды, используемой на собственные технологические нужды	тыс. куб.м	-	-	-	-
1.2	Объем полученной воды со стороны (покушая вода)	тыс. куб.м	-	-	-	-
1.3	Объем отпуска воды в сеть (стр.1.1.-1.2.+1.3.)	тыс. куб.м	150,9726	127,9172	-23,055	84,73
1.4	Объем потерь воды	тыс. куб.м	-	-	-	-
1.5	Уровень потерь (отношение объема потерь к объему отпуска в сеть)	%	-	-	-	-
1.6	Коэффициент потерь (отношение объема потерь к протяженности сети)	куб. м/км.	-	-	-	-
1.7	Полезный отпуск воды (реализация воды) всего, в т.ч. (стр.1.4.-1.5.)	тыс. куб.м	150,9726	127,9172	-23,055	84,73
	- населению	тыс. куб.м	132,2492	105,5519	-26,697	79,82
	- потребителям, финансируемым из бюджетов всех уровней	тыс. куб.м	8,3216	12,8141	4,4925	153,99
	- прочим потребителям	тыс. куб.м	10,4018	9,5512	-0,8506	91,83
	- на собственные нужды (производственные и коммунально-бытовые нужды в целом по предприятию за исключением объемов на коммунальные нужды для производственного персонала и ИТР)	тыс. куб.м	-	-	-	-
1.8	Протяженность сети	км	31,5	31,5	-	-
1.9	Численность населения, получающего услуги организации	тыс. чел.	2,162	2,162	-	-

4. Объем финансовых потребностей для реализации производственной программы

№ п/п	Наименование показателей	Величина показателя, тыс. руб.		Отклонение	
		План	Факт	(+,-)	%
1.	Финансовые потребности для реализации услуги холодного водоснабжения	2617,98	3859,62	1241,64	147,43

5. Значения показателей надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованных систем холодного водоснабжения

5.1. Показатели качества воды

№ п/п	Наименование показателя	Величина показателя, %		Отклонение	
		План	Факт	(+,-)	%
1.	Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, водопроводных станций или иных объектов централизованной системы водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобраных по результатам производственного контроля качества воды	-	-		
2.	Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобраных по результатам производственного контроля качества питьевой воды.	-	-		

5.2. Показатели надежности и бесперебойности холодного водоснабжения

№ п/п	Наименование показателя	Величина показателя, ед./км.		Отклонение	
		План	Факт	(+,-)	%
1.	Количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в местах исполнения обязательств, организацией, осуществляющей холодное водоснабжение, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения, принадлежащих организации, осуществляющей	-	0,603	0,603	

	холодное водоснабжение, в расчете на протяженность водопроводной сети в год				
--	---	--	--	--	--

5.3. Показатели эффективности использования ресурсов, в том числе уровень потерь воды

№ п/п	Наименование показателя	Ед. измерения	Величина показателя		Отклонение	
			План	Факт	(+,-)	%
1.	Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть	%	-	-	-	-
2.	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть	кВт*ч/куб. м.	-	-	-	-
3.	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой воды	кВт*ч/куб. м.	1,12	1,09	-0,03	97,33

6. Расчет эффективности производственной программы

№ п/п	Наименование показателя	Величина показателя, тыс.куб.м/ год		Отклонение	
		План	Факт	(+,-)	%
1.	Обеспечение бесперебойной подачи холодного водоснабжения в объеме	150,9726	127,9172	-23,055	84,73

7. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов

№ п/п	Наименование мероприятия	Финансовые потребности, тыс.руб.		График реализации мероприятий	
		План	Факт	(+,-)	%
Мероприятия не предусмотрены					

Выполнен:
МУП ЖКЖ «Моргаушское»

Руководитель

Захаров И.

Место печ



ОТЧЕТ О ВЫПОЛНЕНИИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ
МУНИЦИПАЛЬНОГО УНИТАРНОГО ПРЕДПРИЯТИЯ ЖИЛИЩНО-
КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА «МОРГАУШСКОЕ»
ОСУЩЕСТВЛЯЮЩЕГО ВОДООТВЕДЕНИЕ НА ТЕРРИТОРИИ
МОРГАУШСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ МОРГАУШСКОГО РАЙОНА
ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКИ, ЗА 2021 ГОД

1. Паспорт производственной программы

Наименование регулируемой организации	Муниципальное унитарное предприятие жилищно-коммунального хозяйства «Моргаушское»
Местонахождение организации	Чувашская Республика, Моргаушский район, с. Моргауши, ул. Коммунальная, д.2
Наименование уполномоченного органа, утвердившего производственную программу	Государственная служба Чувашской Республики по конкурентной политике и тарифам
Местонахождение уполномоченного органа	г. Чебоксары, пл. Республики, д.2
Период реализации производственной программы	с 1 января 2021 г. по 31 декабря 2021 г.

2. Перечень мероприятий по ремонту объектов централизованных систем водоотведения, мероприятий, направленных на улучшение качества очистки сточных вод, мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности

№ п/п	Наименование мероприятия	Финансовые потребности, тыс.руб.		Отклонение	
		План	Факт	(+,-)	%
	Текущий ремонт канализационной сети в т. ч.	102,26	777,018	674,758	759,85
1	Замена насоса на объектах водоотведения в с. Моргауши	3,98	3,98	-	100,00
2	Замена электропроводки на объекте водоотведения в с. Моргауши	0,00	7,377	7,377	-
3	Ремонт здания на объектах водоотведения в с. Моргауши	0,00	0,522	0,522	-
4	Установка дверей на объектах водоотведения в с. Моргауши	0,00	33,084	33,084	-
5	Установка окон на объектах водоотведения в с. Моргауши	0,00	241,145	241,145	-
6	Ремонт электропроводки на объекте водоотведения в с. Моргауши	0,00	0,08	0,08	-
7	Ремонт здания на объектах водоотведения в с. Моргауши	0,00	0,48	0,48	-
8	Устройство выравнивающего слоя вокруг канализационных колодцев	0,00	38,09	38,09	-
9	Замена компрессора 2АФ53Э52III с электродвигателем 11 кВт/3000 об/мин	0,00	219,60	219,6	-
10	Ремонт канализационного колодца	1,95	1,95	-	100,00
11	Замена насоса	5,73	5,73	-	100,00
12	Замена переключателя	0,19	0,19	-	100,00
13	Замена ремней газодувки	2,2	2,2	-	100,00
14	Ремонт электродвигателя	30,64	30,64	-	100,00
15	Замена ламп освещения	0,68	0,68	-	100,00
16	Ремонт кровли здания	19,34	24,07	4,73	124,46
17	Услуги по ремонту кровли здания	0,00	58,05	58,05	-

18	Замена входной двери	10,00	10,00	-	100,00
19	Замена задвижки	6,39	6,39	-	100,00
20	Замена контактора	9,25	9,25	-	100,00
21	Электромонтажные работы в здании	11,91	11,91	-	100,00
22	Замена насосного агрегата	0,00	71,60	71,6	-

3. Объем реализации услуги водоотведения

№ п/п	Наименование показателей	Ед. измерения	Величина показателя		Отклонение	
			План	Факт	(+,-)	%
1.	Объем полученных (принятых) сточных вод	тыс. куб.м	103,0972	104,526	1,4288	101,39
1.1	Объем сточных вод, переданных на очистку другим организациям	тыс. куб.м	-	-	-	-
1.2	Объем сточных вод, пропущенных (очищенных) через собственные очистные сооружения всего, в т.ч. от:	тыс. куб.м	103,0972	104,526	1,4288	101,39
	- населения	тыс. куб.м	83,9011	75,7404	-8,16	90,28
	- потребителям, финансируемым из бюджетов всех уровней	тыс. куб.м	11,1946	20,9854	9,7908	187,46
	- прочих потребителей (кроме населения)	тыс. куб.м	8,0015	7,8005	-0,201	97,49
	- на собственные стоки	тыс. куб.м	-	-	-	-
1.3	Протяженность сети	км.	4,3	4,3	-	-
1.4	Численность населения, получающего услуги организации	тыс. чел.	2,319	2,319	-	-

4. Объем финансовых потребностей для реализации производственной программы

№ п/п	Наименование показателей	Величина показателя, тыс. руб		Отклонение	
		План	Факт	(+,-)	%
1.	Финансовые потребности для реализации услуги водоотведения	3525,488	6226,982	2701,494	176,63

5. Показатели надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованных систем водоотведения

5.1. Показатели надежности и бесперебойности водоотведения

№ п/п	Наименование показателя	Величина показателя, ед./км.		Отклонение	
		План	Факт	(+,-)	%
1.	Удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети в год	-	7,907	7,907	

5.2. Показатели очистки сточных вод

№ п/п	Наименование показателя	Величина показателя, %		Отклонение	
		План	Факт	(+,-)	%
1.	Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные и бытовые системы водоотведения				

2.	Доля поверхностных сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме поверхностных сточных вод, принимаемых в централизованную ливневую систему водоотведения				
3	Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы, в том числе:				
3.1.	в централизованной общесплавной (бытовой) системе водоотведения				
3.2.	в централизованной ливневой системе водоотведения				

5.3. Показатели эффективности использования ресурсов

№ п/п	Наименование показателя	Величина показателя, кВт*ч/куб.м.		Отклонение	
		План	Факт	(+,-)	%
1.	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе очистки сточных вод, на единицу объема очищаемых сточных вод				
2.	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки сточных вод, на единицу объема транспортируемых сточных вод	2,8	2,542	-0,258	90,8

6. Расчет эффективности производственной программы

№ п/п	Наименование показателя	Величина показателя, тыс.куб.м/ год		Отклонение	
		План	Факт	(+,-)	%
1.	Обеспечение бесперебойного водоотведения в объеме	103,0972	104,526	1,4288	101,39

7. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов

№ п/п	Наименование мероприятия	Финансовые потребности, тыс.руб.		Отклонение	
		План	Факт	(+,-)	%
Мероприятия не предусмотрены					