

ПРОТОКОЛ
заседания штаба по обеспечению безопасности электроснабжения
в Чувашской Республике

г. Чебоксары

26 ноября 2021 г.

№ 8/21

Список участников заседания согласно приложению.

1. Итоги проведения командно-штабной тренировки в 2021 году, обеспечение информационного взаимодействия при нарушениях электроснабжения

(Кондратьев, Абужаров, Картузов, Сидоров, Шкрыль, Ильин, Матросов, Парамонова)

1.1. Принять к сведению информацию исполняющего обязанности министра промышленности и энергетики Чувашской Республики А.А. Кондратьева, А.А. Абужарова - начальник отдела защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций управления гражданской обороны и защиты населения Главного управления МЧС России по Чувашской Республике – Чувашии, Н.В. Картузова - директора Представительства АО «СО ЕЭС» в Чувашской Республике – Чувашии, Е.А. Сидорова - технического директора-главного инженера Новочебоксарской ТЭЦ-3 Филиала «Марий Эл и Чувашии» ПАО «Т Плюс», И.М. Шкрыля - заместителя директора – главного инженера филиала ПАО «Россети Волга» - «Чувашэнерго», Ильина С.А. – и.о. начальника казенного учреждения «Управление по делам ГО и ЧС» города Новочебоксарска Чувашской Республики, Матросова А.Н. – Первого заместителя главы администрации Моргаушского района Чувашской Республики, Парамоновой Е.Ю. – заведующего сектором гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций администрации Чебоксарского района Чувашской Республики.

1.2. Отметить:

оперативное реагирование членов штаба по обеспечению безопасности электроснабжения в Чувашской Республике (далее – Штаб) на решение руководителя Штаба об экстренном заседании Штаба и предоставлении практически всеми участниками командно-штабной тренировки (далее – КШТ) необходимой информации для оформления протокола;

выполнение организациями топливно-энергетического комплекса Чувашской Республики поставленных целей и задач, предусмотренных Организационным указанием по подготовке и проведению командно-штабной тренировки на объектах электро- и теплоэнергетики Чувашской Республики, утвержденным Председателем Кабинета Министров Чувашской Республики О.А. Николаевым от 11.11.2021 № 1 (далее – Организационное указание), Планом проведения командно-штабной тренировки на объектах электро- и теплоэнергетики Чувашской Республики в 2021 году по теме: «Отработка взаимодействия при выполнении мероприятий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций с нарушением энергоснабжения в условиях низких температур наружного воздуха», утвержденным руководителем Штаба, заместителем Председателя Кабинета Министров Чувашской Республики, министром экономического развития и имущественных отношений Чувашской Республики Д.И. Красновым 11.11.2021;

передачу информации об аварийных ситуациях, прогнозируемых в рамках выполнения КШТ, участниками КШТ в порядке и сроки, предусмотренные регламентом информационного взаимодействия штаба по обеспечению безопасности электроснабжения в Чувашской Республике (далее – регламент);

высокую готовность к качественному информационному взаимодействию и информационному обмену между Министерством промышленности и энергетики Чувашской Республики (далее – Минпромэнерго Чувашии), Центром управления в кризисных ситуациях Главного управления МЧС России по Чувашской Республике-Чувашии (далее – ЦУКС), службами экстренного реагирования Чувашской Республики «01», «02», «03», «04», Государственным комитетом Чувашской Республики по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям (далее по тексту – ГКЧС Чувашии), администрациями г. Новочебоксарска, Моргаушского и Чебоксарского районов, дежурно-диспетчерскими службами объектов электро- и теплоэнергетики на территории г.Чебоксары;

высокую готовность филиала ПАО «Россети Волга» - «Чувашэнерго, филиала Марий Эл и Чувашии» ПАО «Т Плюс», АО «Газпром газораспределение Чебоксары»;

выполнение АО «Газпром газораспределение Чебоксары», администрациями г. Новочебоксарска, Моргаушского и Чебоксарского районов требований, отмеченных в Организационном указании, о необходимости администрациями г. Новочебоксарска, Моргаушского и Чебоксарского районов Чувашской Республики, руководителями организаций, расположенных на территории г.Чебоксары Чувашской Республики, проверки в ходе проведения КШТ работоспособности резервных источников электроснабжения (далее – РИЭС) на социально-значимых объектах, подготовки информации о количестве РИЭС, их мощности и техническом состоянии.

1.3. Решили:

Считать достигнутыми учебные цели и задачи КШТ, установленные Организационным указанием и Планом.

1.4. Рекомендовать субъектам электроэнергетики Чувашской Республики при возникновении или угрозе возникновения на территории Чувашской Республики нарушения электроснабжения, либо при возникновении или угрозе возникновения аварийного электроэнергетического режима в энергосистеме Чувашской Республики:

предоставлять информацию в Штаб в соответствии со сроками и порядком, установленными регламентом;

организовать оповещение организаций и населения о возникших чрезвычайных ситуациях, а также проведение мероприятий по защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций;

организовать работы по ликвидации чрезвычайных ситуаций на объектах тепло- и электроэнергетики и всестороннему обеспечению действий сил и средств территориальной подсистемы Чувашской Республики единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций и ее звеньев, совместно с органами местного самоуправления - поддержанию общественного порядка в ходе их проведения, а также привлечению при необходимости в установленном порядке организаций и населения к ликвидации возникших чрезвычайных ситуаций;

провести мероприятия по жизнеобеспечению населения в чрезвычайных ситуациях;

обеспечить наличие резервных источников электроснабжения и ГСМ в целях поддержания их работоспособности.

2. Организация оперативно-технологического управления ВЛ 110 кВ Тракторная -3 отпайка Кугеси-2

(Кондратьев, Шкрыль, Кашин)

2.1. Принять к сведению информацию исполняющего обязанности министра промышленности и энергетики Чувашской Республики А.А. Кондратьева, заместителя директора - главного инженера филиала ПАО «Россети Волга» - «Чувашэнерго» И.М. Шкрыля, главного инженера ООО «ЭСР» О.Ю. Кашина.

2.2. Отметили:

2.2.1. Неисполнение протокола заседания штаба по обеспечению безопасности электроснабжения в Чувашской Республике от 19.03.2021 № 2/21, от 03.08.2021 № 6/21;

2.2.2. Риск нарушения электроснабжения потребителей, подключенных к ВЛ 110 кВ Тракторная-3 отпайка Кугеси-2, в связи с отсутствием оперативно-технологического управления ВЛ 110 кВ Тракторная-3 отпайка Кугеси-2 подписанного положения о взаимоотношениях ООО «ЭСР» и филиала ПАО «Россети Волга» - «Чувашэнерго»;


2.2.3. Неисполнение со стороны ООО «ЭСР» пункта 34 Правил технологического функционирования электроэнергетических систем, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 13.08.2018 № 937;

2.3. Решили:

2.3.1. Минпромэнерго Чувашии организовать совещание под руководством заместителем Председателя Кабинета Министров Чувашской Республики – министра экономического развития и имущественных отношений Чувашской Республики Д.И. Краснова по рассмотрению вариантов решения вопроса организации ОТУ ВЛ Тракторная -3 отпайка Кугеси-2 с участием заинтересованных сторон.

Срок: 06.12.2021.

Исполняющий обязанности министра промышленности и энергетики Чувашской Республики (заместитель руководитель Штаба по обеспечению безопасности электроснабжения Чувашской Республики)



А.А. Кондратьев

**Список участников заседания
штаба по обеспечению безопасности электроснабжения
в Чувашской Республике**

1. Кондратьев Александр Андреевич – исполняющий обязанности министра промышленности и энергетики Чувашской Республики (заместитель руководителя штаба по обеспечению безопасности электроснабжения в Чувашской Республике)

Приволжское управление Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору

2. Крылова Елена Михайловна – заместитель руководителя Приволжского управления Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору

Минцифры Чувашии

3. Иванова Виктория Владиславовна – главный специалист – эксперт отдела администрирования и информационной безопасности Министерства цифрового развития, информационной политики и массовых коммуникаций Чувашской Республики

Главное управление МЧС России по Чувашской Республике – Чувашии

4. Абузаров Алексей Анатольевич – начальник отдела защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций управления гражданской обороны и защиты населения Главного управления МЧС России по Чувашской Республике – Чувашии

Филиал ПАО «Россети Волга» - «Чувашэнерго»

5. Гук Андрей Владимирович – заместитель главного инженера по оперативно-технологическому и ситуационному управлению - начальник центра управления сетями Филиала ПАО «Россети Волга» - «Чувашэнерго»
6. Шкрыль Иван Михайлович – Заместитель директора - главный инженер филиала ПАО «Россети Волга» - «Чувашэнерго»

Филиал ПАО «РусГидро» - «Чебоксарская ГЭС»

7. Дорощев
Антон Владимирович – директор Филиала ПАО «РусГидро» - «Чебоксарская ГЭС»

Филиал публичного акционерного общества «Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы» - Средне-Волжское предприятие магистральных электрических сетей

8. Евстифеев
Сергей Олегович – директор филиала публичного акционерного общества «Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы» - Средне-Волжское предприятие магистральных электрических сетей

Минстрой Чувашии

9. Васильев
Эдуард Михайлович – начальник отдела коммунально-инженерной инфраструктуры Министерства строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Чувашской Республики

Представительства акционерного общества «Системный оператор Единой энергетической системы» в Чувашской Республике – Чувашии»

10. Картузов
Никита Владимирович – директор Представительства акционерного общества «Системный оператор Единой энергетической системы» в Чувашской Республике – Чувашии»

АО «ЧЭСК»

11. Константинов
Дмитрий Александрович – исполнительный директор акционерного общества «Чувашская энергосбытовая компания»

Государственная жилищная инспекция Чувашской Республики

12. Юркин
Александр Петрович – заместитель руководителя Государственной жилищной инспекции Чувашской Республики - главного государственного жилищного инспектора Чувашской Республики

МУП «ЧГЭС»

13. Михайлов
Сергей Александрович – главный инженер МУП «ЧГЭС»

Филиал «Марий Эл и Чувашии» ПАО «Т Плюс»

14. Сидоров
Евгений Анатольевич – технический директор-главный инженер Новочебоксарской ТЭЦ-3 Филиала «Марий Эл и Чувашии» ПАО «Т Плюс»

15. Данилов Евгений Васильевич – заместитель главного инженера по эксплуатации Новочебоксарской ТЭЦ-3 Филиала «Марий Эл и Чувашии» ПАО «Т Плюс»
16. Дружинин Леонид Анатольевич – главный специалист по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям Новочебоксарской ТЭЦ-3 Филиала «Марий Эл и Чувашии» ПАО «Т Плюс»

ГКЧС Чувашии

17. Игнатьев Валерий Филимонович – начальник КУ «Служба обеспечения мероприятий гражданской защиты»
18. Моисеев Дмитрий Геннадьевич – начальник отдела предупреждения чрезвычайных ситуаций ГКЧС Чувашии

Администрация Чебоксарского района Чувашской Республики

19. Парамонова Елена Юрьевна – заведующий сектором гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций администрации Чебоксарского района Чувашской Республики

Администрация г. Новочебоксарска

20. Фадеев Александр Григорьевич – заместитель главы по вопросам градостроительства, ЖКХ и инфраструктуры администрации города Новочебоксарска;
21. Ильин Сергей Анатольевич – и.о. начальника казенного учреждения «Управление по делам ГО и ЧС» города Новочебоксарска Чувашской Республики

Администрация Моргаушского района Чувашской Республики

22. Матросов Алексей Николаевич – Первый заместитель главы администрации Моргаушского района Чувашской Республики

МУП «КС г.Новочебоксарска»

23. Андреев Эдуард Николаевич – начальник ОДС ОСП «Новочебоксарские городские электросети» МУП «Коммунальные сети города Новочебоксарска»
24. Антипов Владимир Николаевич – главный специалист по ГО и ЧС МУП «Коммунальные сети города Новочебоксарска»

ООО «ПК «Промтрактор»

25. Фирсов – Главный инженер ООО «ПК «Промтрак-

Сергей Николаевич

тор»

ООО «ЭнергоСетьРемонт»

26. Шаварин
Алексей Константинович

– Генеральный директор ООО «ЭСР»

27. Кашин
Олег Юрьевич

– Главный инженер ООО «ЭСР»