ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА ПО ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ - ЧУВАШИИ

Территориальный отдел Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Чувашской Республике - Чувашии в Цивильском районе (Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Чувашской Республике – Чувашии в Цивильском районе)

ул. Николаева, д. 4, г. Цивильск, Цивильский район, Чувашская Республика, 429900
Тел./факс (83545) 2-13-30
E-mail: civilsk@21.rospotrebnadzor.ru

Главе администрации Козловского района Чувашской Республики

Главам администраций Козловского городского поселения, Карамышевского, Карачевского, Тюрлеминского сельских поселений Козловского района Чувашской Республики

Руководителю МУП «ЖКХ Козловское»

29.01.2021 № 21-1000/23-75-2021

Уведомление о результатах лабораторных исследований питьевой воды за 2020г. в Козловском районе

Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Чувашской Республике – Чувашии в Цивильском районе (далее территориальный отдел) в соответствии со ст.23 Федерального закона от 07.12.2011г. №416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении» уведомляет, что по результатам проведенного исследования качества питьевой воды с целью социально-гигиенического мониторинга, производственного лабораторного контроля, государственного надзора за выполнением требований санитарного законодательства на объектах централизованных систем водоснабжения в Козловском районе, установлено не соответствие гигиеническим нормативам качества питьевой воды в исследованных в 2020г. пробах воды из систем централизованного водоснабжения населения.

Из источников централизованного питьевого водоснабжения Козловского района в 2020г. по санитарно-химическим показателям исследованы 42 пробы, из них не соответствовали гигиеническим нормативам 15 проб, что составляет 35,7% (в 2019г. -12,2%, в 2018г. – 16,1%), при среднереспубликанском показателе 22,68 % (в 2019г.- 24,0%, 2018 – 24,7%). Не соответствующие пробы воды установлены из следующих источников водоснабжения:

- по ул.К.Маркса, ул.Калинина, ул.Пушкина г.Козловка установлено превышение гигиенических нормативов по цветности, мутности.
- по ул.Нижнекурганская г.Козловка установлено превышение гигиенических нормативов по цветности, мутности, окисляемости перманганатной;
- по ул.Слободская г.Козловка установлено превышение гигиенических нормативов по цветности, мутности окисляемости перманганатной и нитратов;
- по ул.Октябрьская (скважина №5), ул.Октябрьская (РСУ), ул.К.Починская, ул.Пушкина, ул.Нижнекурганская г.Козловка установлено превышение гигиенических нормативов по нитратам;
- по ул.Пушкина (скважины №2,3), ул.Октябрьская (скважина №1) установлено превышение гигиенических нормативов по общей жесткости, нитратам;
- по ул.Калинина г.Козловка установлено превышение по общей жесткости.

По микробиологическим показателям исследована 41 проба, не соответствующих проб, как и в 2019г., 2018г. не установлено, при среднереспубликанском показателе в 2019г. - 0,74 % (в 2019г. – 1,76%, 2018г.- 1,13%).

Из водопроводов (водонапорных башен) в 2020г. по санитарно-химическим показателям исследовано 30 проб, из них не соответствовали гигиеническим нормативам 4 пробы, что составляет 13,3% (в 2019г. -17,6%, в 2018г. из 7 проб не соответствовали 2 пробы), при среднереспубликанском показателе 15,3 % (в 2019г. – 8,69%, в 2018 – 12,88%). Все не соответствующие пробы воды установлены:

- из резервуара чистой воды насосной станции 2-го подъема по ул.Лобачевского г.Козловка установлено превышение гигиенических нормативов по цветности, мутности, окисляемости перманганатной;

- по ул.Ленина ст.Тюрлема,, д.Курочкина Тюрлеминского сельского поселения установлено превышение гигиенических нормативов по сухому остатку, общая жесткость и нитратам;

- д.Илебары Карачевского сельского поселения установлено превышение по общей жесткости;

Из водопроводов по микробиологическим показателям в 2020г. исследовано 29 проб, не соответствующих проб, как и в 2019г. и 2018г. не установлено, при среднереспубликанском показателе 1,08 % (в 2019г. -1,4%, в 2018 – 0,8%).

Из распределительной сети централизованных систем холодного водоснабжения по санитарно-химическим показателям исследовано 36 проб, их них 5 проб не соответствовало гигиеническим нормативам, что составляет 13,8% (в 2019г. -6,5%, в 2018 – 15,5%), средний показатель по Чувашской Республике составляет 5,57% (в 2019г. -5,55%, 2018г. – 6,0%).

Не соответствующие гигиеническим нормативам пробы воды из распределительной сети установлены:

- из водопроводной сети по ул.Коричева д.Можары, ул.Центральная д.Картлуево Карамышевского сельского поселения установлено превышение показателей по общей жесткости;

- водопроводных сетей по ул.Советская д.Курочкина Тюрлеминского сельского поселения, ул.Молодежная с.Карамышево Карамышевского сельского поселения превышение по общей жесткости, сульфатам;

- водопроводной сети по ул. Лесная ст.Тюрлема Тюрлеминского сельского поселения превышение по содержанию сульфатов.

По микробиологическим показателям исследовано 57 проба, из них 2 пробы не соответствовали гигиеническим нормативам, что составляет 3,5% (в 2019г. – 2,46%, в 2018г. не соответствующих проб воды не установлено), средний показатель не соответствующих проб по Чувашской Республике в 2020г. составляет 1,26% (в 2019г. – 1,13%, 2018г. – 1,5%).

Не соответствующие гигиеническим нормативам пробы воды по микробиологическим показателям из распределительной сети установлены:

- из водопроводного сети МБОУ «Еметкинская СОШ» Козловского района, обнаружены общие колиформные бактерии (ОКБ), термотолерантные колиформные бактерии (ТКБ).;

- из водоразборной колонки по ул.Почтовая (вдоль железной дороги) ст.Тюрлема Тюрлеминского сельского поселения, обнаружены ОКБ, ТКБ.

Указанные факты подачи потребителям некачественной питьевой воды являются нарушением требований п.4 ст.23 Федерального закона от 07.12.2011 №416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», ст.19 Федерального закона от 30.03.1999 №52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п.п.3.1, 3.2 СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения».

Территориальный отдел Управления в соответствии со ст. 23 Федерального закона от 07.12.2011г. №416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении» предлагает:

1. Администрации Козловского района Чувашской Республики, Козловского городского поселения Козловского района Чувашской Республики:

До 01 марта 2021 года внести изменения в техническое задание на разработку или корректировку инвестиционной программы в части учета мероприятий по приведению качества питьевой воды в соответствии с установленными требованиями.

2. Руководителю МУП «ЖКХ Козловское», главам администраций Карамышевского, Карачевского, Тюрлеминского сельских поселения Козловского района:

2.1. Разработать план мероприятий по приведению качества питьевой воды в соответствии с установленными требованиями и согласовать его с территориальным отделом Управления в срок до 01 июля 2021 года.

2.2. Включить план мероприятий по приведению качества питьевой воды в соответствии с установленными требованиями в состав инвестиционной программы.

Территориальный отдел Управления предлагает в соответствии с п.10 ст.23 Федерального закона от 7 декабря 2011г. №416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении» проинформировать население Козловского района о результатах лабораторных исследований питьевой водой, о планах мероприятий по приведению качества питьевой воды в соответствии с установленными требованиями и об итогах исполнения этих планов.

Начальник территориального отдела Т.Г.Гермонова

Трофимова Светлана Львовна
Т.2 12 18 (8 83545)