

акт № 46, от, 10.08.2011, № 46/11

«Нарушения противопожарных и санитарно-эпидемиологических требований в деятельности отделения стационарного обслуживания пожилых граждан и инвалидов»

Прокуратурой Яльчикского района во взаимодействии с ОНД и ПР по Яльчикскому району ГУ МЧС России по Чувашской Республике, территориальным отделом Управления Роспотребнадзора по Чувашской Республике в Батыревском районе проведена проверка деятельности отделения стационарного обслуживания пожилых граждан и инвалидов с.Лащ-Таяба БУ «Яльчикский центр социального обслуживания населения» Минтруда Чувашии на предмет соблюдения противопожарных и санитарно-эпидемиологических требований, законодательства об охране прав инвалидов и престарелых граждан по результатам которой выявлены отдельные нарушения.

Так, на момент проверки отделения стационарного обслуживания пожилых граждан и инвалидов с.Лащ-Таяба в нарушение Правил противопожарного режима в Российской Федерации в учреждении отсутствует регламент технического обслуживания средств обеспечения пожарной безопасности; запоры (замки) на дверях эвакуационных выходов не обеспечивают возможность свободного открывания изнутри без ключа; отсутствует журнал эксплуатации систем противопожарной защиты.

В нарушение требований СанПиН палата изолятора не оборудована шлюзом с умывальником; в отделении отсутствует журнал регистрации и контроля бактерицидных установок. К эксплуатации бактерицидных установок допущен персонал, не прошедший необходимый инструктаж в установленном порядке, отсутствуют сведения о прохождении инструктажа; оборудование (мочные ванны), являющиеся источниками повышенных выделений влаги, не оборудованы локальными вытяжными системами с преимущественной вытяжкой. В ходе проверки выявлены также иные нарушения.

По данным фактам прокуратурой района в отношении заведующей стационарным отделением возбуждены дела об административных правонарушениях по ч.1 ст.20.4 и ст.6.3 КоАП РФ. Материалы переданы на рассмотрение в ОНД и ПР по Яльчикскому району, территориальный отдел Роспотребнадзора.

Кроме того, в целях устранения имеющихся нарушений и недопущения их впредь прокуратурой района в адрес директора БУ «Яльчикский ЦСОН» Минтруда Чувашии внесено представление, которое находится на рассмотрении.

И.о. прокурора Яльчикского района

советник юстиции



В.В.Путяков