

ЧӐВАШ РЕСПУБЛИКИ
ШӐМӐРШӐ РАЙОНӐ



ШӐМӐРШӐ РАЙОН
АДМИНИСТРАЦИӐ

ЙЫШӐНУ

« » 2022 №
ШӐмӐршӐ ялӐ

ЧУВАШСКАЯ РЕСПУБЛИКА
ШЕМУРШИНСКИЙ РАЙОН

АДМИНИСТРАЦИЯ
ШЕМУРШИНСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

«19» августа 2022 г № 429
село Шемурша

Об утверждении нормативов состава сточных вод для абонентов централизованной системы водоотведения Шемуршинского района Чувашской Республики

В соответствии с Федеральными законами от 06 октября 2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 07 декабря 2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», постановлением Правительства Российской Федерации от 22 мая 2020 № 728 «Об утверждении Правил осуществления контроля состава и свойств сточных вод и о внесении изменений и признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации», администрация Шемуршинского района Чувашской Республики постановляет:

1. Утвердить прилагаемые нормативы состава сточных вод для абонентов централизованной системы водоотведения Шемуршинского района Чувашской Республики.
2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на начальника отдела строительства и жилищно-коммунального хозяйства администрации Шемуршинского района Чувашской Республики Кокуркина А.А.
3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.

Глава администрации
Шемуршинского района

В.В.Денисов

**Нормативы
состава сточных вод для абонентов централизованной системы водоотведения
Шемуршинского района Чувашской Республики**

N п/п	Наименование загрязняющих веществ	Допустимая концентрация для сброса в централизованную систему канализации, мг/дм ³
1.	Взвешенные вещества	300
2.	БПУ ₅	500
3.	ХПК	700
4.	Нефтепродукты	6,25
5.	Сухой остаток	3012
6.	Хлориды	1000
7.	Сульфаты	348
8.	Аммоний ион	25
9.	Нитраты	45
10.	Нитриты	0,12
11.	Фосфаты (поР)	12
12.	СПАВ анионные	4,86
13.	Железо	4,66
14.	Медь	0,006
15.	Цинк	0,04
16.	Никель	0,01
17.	Хром +6	0,024
18.	Хром +3	0,07
19.	Алюминий	0,04
20.	Марганец +2	0,01