

**ПРОТОКОЛ**  
**заседания штаба по обеспечению безопасности электроснабжения**  
**в Чувашской Республике**  
**(заочная форма)**

г. Чебоксары

15 апреля 2020 г.

№ 2 /20

**Председательствовал:** И.Б. Моторин – Заместитель Председателя Кабинета Министров Чувашской Республики – министр экономического развития и имущественных отношений Чувашской Республики (руководитель штаба)

**Присутствовали:** С.Н. Лекарев, А.В. Героев, В.В. Кочетков, В.И. Петров, В.Г. Степанов, Е.Ю. Грабко, А.Ю. Прокопьев, Н.В. Картузов, А.Г. Тимофеев, В.Г. Ковалев, А.С. Данилов, Д.Г. Иванов, А.Н. Гончаров, С.О. Евстифеев, В.В. Абашин, В.М. Семенов

**I. Рассмотрение вопроса об обеспечении бесперебойного электроснабжения медицинских учреждений, оборудованных аппаратами искусственной вентиляции легких, принимающих (планирующих принимать) пациентов, заболевших новой коронавирусной инфекцией (COVID-19).**

(И.Б.Моторин, С.Н. Лекарев, В.Г. Степанов, Д.Г. Иванов)

**Отметили:**

1. В связи с угрозой распространения на территории Чувашской Республики новой коронавирусной инфекции (COVID-19) распоряжением Главы Чувашской Республики от 18.03.2020 № 113-рп на территории Чувашской Республики введен режим повышенной готовности с 18 марта 2020 г. до особого распоряжения.

2. Комплекс ограничительных и иных мероприятий по противодействию распространению новой коронавирусной инфекции (COVID-19) на территории Чувашской Республики определен Указом Главы Чувашской Республики от 03.04.2020 № 92.

3. В целях недопущения снижения эффективности и надежности оказания медицинской помощи в медицинских учреждениях необходимо обеспечить бесперебойное функционирование систем внешнего электроснабжения медицинских организаций, а также внутренних систем резервирования электроснабжения, в соответствии с I категорией надежности.

**Решили:**

1. Министерству здравоохранения Чувашской Республики (В.Г. Степанову) представить в штаб по обеспечению безопасности электроснабжения в Чувашской Республике перечень медицинских учреждений, оборудованных аппаратами искусственной вентиляции легких, принимающих (планирующих принимать) пациентов, заболевших новой коронавирусной инфекцией (COVID-19) (далее – Объектов для лечения COVID-19), в том числе необеспеченных (обеспеченных, но в недостаточном количестве) резервных источников снабжения электроэнергией (далее – РИСЭ) в целях организации бесперебойности электроснабжения медицинских систем жизнеобеспечения.

**Срок: 16.04.2020.**

2. Филиалу ПАО «МРСК Волги» - «Чувашэнерго» (Д.Г. Иванову) организовать совместно с представителями Объектов для лечения COVID-19 (ответственных за электрохозяйство, эксплуатирующих организаций и т.п.), территориальных сетевых организаций, не входящих в группу компаний «Россети» (от которых запитаны Объекты для лечения COVID-19), проведение:

- проверок наличия и организации эксплуатации РИСЭ: готовности к работе, наличия заправки и резерва топлива, исправности автоматики включения резерва, схем/регламентов взаимодействия и т.п.;
- внеплановых осмотров состояния электрических соединений электроустановок, обеспечивающих бесперебойное электроснабжение Объектов для лечения COVID-19, и устранение выявляемых дефектов;
- тепловизионного контроля состояния электрических соединений электроустановок филиала ПАО «МРСК Волги» - «Чувашэнерго», обеспечивающих бесперебойное электроснабжение Объектов для лечения COVID-19, и устранение выявляемых дефектов.


3. Филиалу ПАО «МРСК Волги» - «Чувашэнерго» (Д.Г. Иванову), Главному управлению Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по Чувашской Республике – Чувашии (С.Ю. Антонову), территориальным сетевым организациям организовать в соответствии с Типовым регламентом организации и применения временного электроснабжения потребителей, утвержденным Правительственной комиссией по обеспечению безопасности электроснабжения (федерального штаба) (протокол от 09.09.2011 г. № 9), оснащение Объектов для лечения COVID-19, не обеспеченных (обеспеченных, но в недостаточном количестве) автономными источниками электроснабжения, РИСЭ, принадлежащими муниципальным образованиям, территориальным органам МЧС России, территориальным сетевым организациям, филиалу ПАО «МРСК Волги» - «Чувашэнерго» и т.д., их безопасную эксплуатацию (доставку, подключение, обеспечение топливом, разработку схем/регламентов взаимодействия, дежурство персонала, готовность к запуску и переводу электропитания), а также проведение совместных противоаварийных тренировок по восстановлению электроснабжения Объектов для лечения COVID-19 (без оперирования коммуникационными аппаратами).

**Срок: 29.04.2020.**

4. Обеспечить при исполнении настоящего протокола реализацию мероприятий по сохранению жизни и здоровья работников в соответствии с требова-

ниями Указа Главы Чувашской Республики № 92 «О комплексе ограничительных и иных мероприятий по противодействию распространению новой коронавирусной инфекции (COVID-19) на территории Чувашской Республики», а также мероприятий, установленных для каждого отдельно взятого Объекта для лечения COVID-19, при их посещении.

Заместитель Председателя Кабинета  
Министров Чувашской Республики –  
министр экономического развития и  
имущественных отношений Чувашской  
Республики (руководитель штаба)



И.Б. Моторин