



ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 20 сентября 2016 г. № 947

МОСКВА

О внесении изменений в Правила противопожарного режима в Российской Федерации

Правительство Российской Федерации **п о с т а н о в л я е т :**

1. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в Правила противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации от 25 апреля 2012 г. № 390 "О противопожарном режиме" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2012, № 19, ст. 2415; 2014, № 9, ст. 906; № 26, ст. 3577; 2015, № 11, ст. 1607; № 46, ст. 6397; 2016, № 15, ст. 2105).

2. Настоящее постановление вступает в силу по истечении 12 месяцев со дня его официального опубликования.

Председатель Правительства
Российской Федерации



Д.Медведев

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением Правительства
Российской Федерации
от 20 сентября 2016 г. № 947

**ИЗМЕНЕНИЯ,
которые вносятся в Правила противопожарного
режима в Российской Федерации**

1. В пункте 1 слова "объектов (далее - объекты)" заменить словами "объектов защиты (далее - объекты защиты)".

2. Пункт 2:

а) после слова "объект" в соответствующих числе и падеже дополнить словом "защиты";

б) после слов "помещения категории" дополнить словами "А, Б и".

3. Пункт 4 дополнить словом "защиты".

4. Пункт 5 признать утратившим силу.

5. В пункте 7 слова "На объекте с массовым пребыванием людей (кроме жилых домов)" заменить словами "В здании или сооружении, кроме жилых домов, в котором может одновременно находиться 50 и более человек, то есть на объекте с массовым пребыванием людей".

6. В пункте 8:

а) после слова "объекте" дополнить словом "защиты";

б) слова "(в том числе в школах-интернатах, организациях социального обслуживания, детских домах, дошкольных образовательных организациях, больницах и объектах для летнего детского отдыха)" заменить словами "(за исключением производственных и складских объектов защиты, жилых зданий, объектов с персоналом, осуществляющим круглосуточную охрану)".

7. Пункт 9:

а) после слова "объекте" дополнить словом "защиты";

б) дополнить словами "из расчета не менее 1 средства индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека на каждого дежурного".

8. Пункт 10 после слова "объект" в соответствующем падеже дополнить словом "защиты".

9. Пункт 11 изложить в следующей редакции:

"11. Руководитель организации обеспечивает здания для летнего детского отдыха телефонной связью и устройством для подачи сигнала тревоги при пожаре. Не допускается размещать:

а) детей в мансардных помещениях зданий и сооружений IV и V степеней огнестойкости, а также класса конструктивной пожарной опасности С2 и С3;

б) более 50 детей в помещениях зданий и сооружений IV и V степеней огнестойкости, а также класса конструктивной пожарной опасности С2 и С3;

в) детей на этаже с одним эвакуационным выходом."

10. Пункты 12 - 14 после слова "объект" в соответствующем числе дополнить словом "защиты".

11. Пункт 17 изложить в следующей редакции:

"17. В случае повышения пожарной опасности решением органов государственной власти или органов местного самоуправления на соответствующих территориях может устанавливаться особый противопожарный режим."

12. В пункте 18 слова "на территориях, прилегающих к объектам" заменить словами "на территориях общего пользования, прилегающих к объектам защиты".

13. Пункт 19 после слов "на территориях" дополнить словами "общего пользования".

14. Пункт 21 изложить в следующей редакции:

"21. Руководитель организации обеспечивает устранение повреждений средств огнезащиты для строительных конструкций, инженерного оборудования зданий и сооружений, а также осуществляет проверку состояния огнезащитной обработки (пропитки) в соответствии с инструкцией изготовителя и составляет акт (протокол) проверки состояния огнезащитной обработки (пропитки). Проверка состояния огнезащитной обработки (пропитки) при отсутствии в инструкции сроков периодичности проводится не реже 1 раза в год.

В случае окончания гарантированного срока огнезащитной эффективности в соответствии с инструкцией завода-изготовителя и (или) производителя огнезащитных работ руководитель организации обеспечивает проведение повторной обработки конструкций и инженерного оборудования зданий и сооружений."

15. В пункте 23:

а) абзац первый после слова "объектах" дополнить словом "защиты";

б) подпункт "а" изложить в следующей редакции:

"а) хранить и применять на чердаках, в подвалах и цокольных этажах, а также под свайным пространством зданий легковоспламеняющиеся и горючие жидкости, порох, взрывчатые вещества, пиротехнические изделия, баллоны с горючими газами, товары в аэрозольной упаковке и другие пожаровзрывоопасные вещества и материалы, кроме случаев, предусмотренных нормативными документами по пожарной безопасности в сфере технического регулирования;"

в) подпункт "в" изложить в следующей редакции:

"в) размещать и эксплуатировать в лифтовых холлах кладовые, киоски, ларьки и другие подобные помещения, а также хранить горючие материалы;"

г) подпункты "г" и "е" признать утратившими силу;

д) подпункт "ж" изложить в следующей редакции:

"ж) размещать мебель, оборудование и другие предметы на подходах к пожарным кранам внутреннего противопожарного водопровода и первичным средствам пожаротушения, у дверей эвакуационных выходов, люков на балконах и лоджиях, в переходах между секциями и выходами на наружные эвакуационные лестницы, демонтировать межбалконные лестницы, а также заваривать люки на балконах и лоджиях квартир;"

е) в подпункте "л" слова "и листового металла" исключить;

ж) дополнить подпунктом "о" следующего содержания:

"о) изменять (без проведения в установленном законодательством Российской Федерации о градостроительной деятельности и законодательством Российской Федерации о пожарной безопасности порядке экспертизы проектной документации) предусмотренный документацией класс функциональной пожарной опасности зданий (сооружения, пожарные отсеки и части зданий, сооружений - помещения или группы помещений, функционально связанные между собой)."

16. Пункт 24 после слов "в исправном состоянии," дополнить словами "их очистку от снега и наледи в зимнее время,".

17. В пункте 32:

а) подпункт "а" изложить в следующей редакции:

"а) применять пиротехнические изделия, за исключением хлопушек и бенгальских свечей, соответствующих I классу опасности по техническому регламенту Таможенного союза "О безопасности пиротехнических изделий", дуговые прожекторы со степенью защиты менее IP54 и свечи (кроме культовых сооружений);";

б) подпункт "б" признать утратившим силу.

18. В пункте 33 слова "статьи 84" заменить словами "части 4 статьи 4".

19. В пункте 35:

а) абзац первый после слов "изнутри без ключа" дополнить словами ", за исключением случаев, устанавливаемых законодательством Российской Федерации";

б) абзац второй после слова "объекте" дополнить словом "защиты".

20. Подпункт "б" пункта 36 изложить в следующей редакции:

"б) размещать (устанавливать) на путях эвакуации и эвакуационных выходах (в том числе в проходах, коридорах, тамбурах, на галереях, в лифтовых холлах, на лестничных площадках, маршах лестниц, в дверных проемах, эвакуационных люках) различные материалы, изделия, оборудование, производственные отходы, мусор и другие предметы, а также блокировать двери эвакуационных выходов;";

21. Дополнить пунктом 37¹ следующего содержания:

"37¹. Руководитель организации обеспечивает исправное состояние механизмов для самозакрывания противопожарных дверей.".

22. Пункты 38 и 39 после слова "объектах" дополнить словом "защиты".

23. Дополнить пунктом 40¹ следующего содержания:

"40¹. Транспаранты и баннеры, размещаемые на фасадах зданий и сооружений, выполняются из негорючих или трудногорючих материалов. При этом их размещение не должно ограничивать проветривание лестничных клеток, а также других специально предусмотренных проемов в фасадах зданий и сооружений от дыма и продуктов горения при пожаре.

Транспаранты и баннеры должны соответствовать требованиям пожарной безопасности, предъявляемым к облицовке внешних поверхностей наружных стен.

Прокладка в пространстве воздушного зазора навесных фасадных систем открытым способом электрических кабелей и проводов не допускается."

24. В пункте 42:

а) подпункт "д" дополнить словами "и использовать несертифицированные аппараты защиты электрических цепей";

б) подпункт "з" после слов "реставрационных работ" дополнить словами ", а также при включении электроподогрева автотранспорта".

25. Абзац второй пункта 43 изложить в следующей редакции:

"Эвакуационное освещение должно находиться в круглосуточном режиме работы или включаться автоматически при прекращении электропитания рабочего освещения."

26. Пункт 46 изложить в следующей редакции:

"46. При эксплуатации газовых приборов запрещается:

а) пользоваться неисправными газовыми приборами;

б) оставлять их включенными без присмотра, за исключением газовых приборов, которые могут и (или) должны находиться в круглосуточном режиме работы в соответствии с инструкцией завода-изготовителя;

в) устанавливать (размещать) мебель и другие горючие предметы и материалы на расстоянии менее 0,2 метра от бытовых газовых приборов по горизонтали и менее 0,7 метра по вертикали (при нависании указанных предметов и материалов над бытовыми газовыми приборами)."

27. В пункте 55:

а) абзац первый после слов "обеспечивает исправность" дополнить словами ", своевременное обслуживание и ремонт";

б) абзац третий изложить в следующей редакции:

"Руководитель организации обеспечивает исправное состояние пожарных гидрантов и резервуаров, являющихся источником противопожарного водоснабжения, их утепление и очистку от снега и льда в зимнее время, а также доступность подъезда пожарной техники и забора воды в любое время года.";

в) в абзаце четвертом слово "водоемам" заменить словом "резервуарам".

28. В пункте 57:

а) в абзаце первом слово "вентильями" заменить словами "пожарными запорными клапанами";

б) в абзаце втором слова "из негорючих материалов" исключить.

29. Дополнить пунктом 60¹ следующего содержания:

"60¹. Водонапорные башни должны быть приспособлены для забора воды пожарной техникой в любое время года. Использование для хозяйственных и производственных целей запаса воды в водонапорной башне, предназначенной для нужд пожаротушения, не разрешается.

Для обеспечения бесперебойного энергоснабжения водонапорной башни предусматриваются автономные резервные источники электроснабжения."

30. В пункте 61:

а) абзац первый изложить в следующей редакции:

"61. Руководитель организации обеспечивает исправное состояние систем и установок противопожарной защиты и организует проведение проверки их работоспособности в соответствии с инструкцией на технические средства завода-изготовителя, национальными и (или) международными стандартами и оформляет акт проверки.";

б) абзац третий после слова "объекте" дополнить словом "защиты".

31. Абзац второй пункта 63 после слова "объектов" дополнить словом "защиты".

32. Пункт 64 дополнить словом "защиты".

33. Пункт 66 признать утратившим силу.

34. Пункт 70 изложить в следующей редакции:

"70. Руководитель организации обеспечивает объект защиты огнетушителями по нормам согласно пунктам 468 и 474 настоящих Правил и приложениям № 1 и 2, а также обеспечивает соблюдение сроков их перезарядки, освидетельствования и своевременной замены, указанных в паспорте огнетушителя."

35. Подпункт "а" пункта 71 после слова "объекта" дополнить словом "защиты".

36. Подпункт "а" пункта 72¹ дополнить словом "защиты".

37. Пункт 73 после слов "в виде лишения свободы," дополнить словами "следственных изоляторов,".

38. Пункт 74 дополнить текстом следующего содержания:

"Временные строения должны располагаться на расстоянии не менее 15 метров от других зданий и сооружений или у противопожарных стен.

На землях общего пользования населенных пунктов запрещается разводить костры, а также сжигать мусор, траву, листву и иные отходы, материалы или изделия, кроме как в местах и (или) способами,

установленными органами местного самоуправления поселений и городских округов."

39. В пункте 77:

а) после слова "объект" в соответствующих числе и падеже дополнить словом "защиты";

б) абзац второй изложить в следующей редакции:

"Не допускается сжигать отходы и тару, разводить костры в местах, находящихся на расстоянии менее 50 метров от объектов защиты.";

в) в абзаце третьем слова "и городских округов, а также на расстоянии менее 100 метров" заменить словами ", городских округов и внутригородских муниципальных образований, а также на расстоянии менее 1000 метров".

40. Пункт 78 дополнить предложением следующего содержания: "Противопожарные минерализованные полосы не должны препятствовать проезду к населенным пунктам и водоисточникам в целях пожаротушения."

41. Пункт 79 после слова "объектов" дополнить словом "защиты".

42. Пункт 80 дополнить абзацем следующего содержания:

"При наличии на территории объекта защиты или вблизи него (в радиусе 200 метров) естественных или искусственных водоисточников (реки, озера, бассейны, градирни и др.) к ним должны быть устроены подъезды с площадками (пирсами) с твердым покрытием размерами не менее 12 × 12 метров для установки пожарных автомобилей и забора воды в любое время года."

43. В подпункте "б" пункта 80¹ слова "и Санкт-Петербурга" заменить словами ", Санкт-Петербурга и Севастополя".

44. Раздел II дополнить пунктами 80² - 80⁵ следующего содержания:

80². Работы, связанные с применением легковоспламеняющихся и горючих жидкостей, выполняемые в помещениях, должны проводиться в вытяжных шкафах или под вытяжными зонтами при включенной местной вытяжной вентиляции. Запрещается проводить работы с применением легковоспламеняющихся и горючих жидкостей при отключенных или неисправных системах вентиляции.

80³. Легковоспламеняющиеся жидкости с температурой кипения ниже 50°C следует хранить в емкости из темного стекла в холодильнике.

80⁴. Не допускается оставлять на рабочих местах тару с легковоспламеняющимися и горючими жидкостями после их разлива в рабочую емкость. На рабочем месте легковоспламеняющиеся и горючие

жидкости должны находиться в количествах, необходимых для выполнения работы. Тару из-под легковоспламеняющихся и горючих жидкостей следует плотно закрывать и хранить в специально отведенном месте вне рабочих помещений.

80⁵. По окончании работ неиспользованные и отработанные легковоспламеняющиеся и горючие жидкости следует убирать в помещения, предназначенные для их хранения. Запрещается сливать легковоспламеняющиеся и горючие жидкости в канализацию."

45. В пункте 81:

а) слово "обязан" заменить словами ", собственники жилых домов (домовладений) обязаны";

б) дополнить абзацем следующего содержания:

"Неисправные печи и другие отопительные приборы к эксплуатации не допускаются."

46. Пункт 85 после слова "объектах" дополнить словом "защиты".

47. В пункте 89:

а) абзац первый дополнить предложением следующего содержания: "В номерах гостиниц, кемпингов, мотелей и общежитий вывешиваются планы эвакуации на случай пожара.";

б) абзац второй после слова "объектах" дополнить словом "защиты".

48. В пункте 94 слова "индивидуальные жилые дома" заменить словами "одноквартирные жилые дома, в том числе жилые дома блокированной застройки".

49. В абзаце втором пункта 107 слова ", используемых для танцевальных вечеров," исключить.

50. В пункте 111:

а) слова "(факелы, свечи, канделябры и др.), дуговых прожекторов" заменить словами "(факелы, свечи и другие источники открытого огня), дуговых прожекторов со степенью защиты менее IP54";

б) дополнить абзацем следующего содержания:

"Для обеспечения безопасности людей при проведении спортивных и других массовых мероприятий принимаются меры по тушению фальшфейеров с применением огнетушителей в соответствии с приложением № 1 к настоящим Правилам, огнетушащих накидок и других средств, обеспечивающих тушение таких изделий, а также горячей на человеке одежды."

51. Пункт 114¹ изложить в следующей редакции:

"114¹. Объекты защиты вместимостью не более 10 тыс. человек, на которых проводятся культурно-просветительные и зрелищные мероприятия, в целях тушения фальшфейеров оснащаются 10 огнетушителями в соответствии с приложением № 1 к настоящим Правилам и 10 покрывалами для изоляции очага возгорания, либо 20 покрывалами для изоляции очага возгорания, либо 20 огнетушителями в соответствии с указанным приложением.

Объекты защиты вместимостью более 10 тыс. человек, на которых проводятся культурно-просветительные и зрелищные мероприятия, в целях тушения фальшфейеров дополнительно к указанному оснащению оснащаются 4 покрывалами для изоляции очага возгорания либо 2 покрывалами для изоляции очага возгорания и 2 огнетушителями в соответствии с приложением № 1 к настоящим Правилам."

52. В подпункте "б" пункта 115:

а) слова ", горючих газов (в том числе баллонов с газом, лакокрасочных изделий, растворителей, товаров в аэрозольной упаковке)" заменить словами "(за исключением продуктов питания, лекарственных средств, медицинских изделий, косметической и алкогольной продукции), горючих газов";

б) после слов "зданиях, не являющихся зданиями" дополнить словами "(частями зданий)".

53. В пункте 116 слово "временное" исключить.

54. Пункт 132 изложить в следующей редакции:

"132. Патроны к оружию, а также пиротехнические изделия технического назначения хранятся в металлических шкафах, установленных в помещениях, отгороженных от других помещений противопожарными перегородками.

Пиротехнические изделия бытового назначения хранятся в помещениях, отгороженных от других помещений противопожарными перегородками.

Запрещается хранение патронов к оружию, а также пиротехнических изделий технического и бытового назначения в подвальных помещениях."

55. Абзац первый пункта 144 дополнить словами "и оформляет акт".

56. Пункт 153 признать утратившим силу.

57. Пункт 186 дополнить подпунктами "л" и "м" следующего содержания:

"л) в случае попадания масла на теплоизоляцию горячих поверхностей необходимо немедленно очистить ее (горячей водой или паром), а если эти меры не помогли (глубокая пропитка изоляции) - следует заменить участок теплоизоляции;

м) поддоны под маслонаполненным оборудованием для сбора возможных протечек масла должны находиться в исправном состоянии, проходимость трубопроводов организованного отвода масла в сборный бак должна проверяться в период ремонтов. Запрещается для сбора протечек масла из уплотнений и сальников на оборудовании укладывать тряпки и ветошь, а также использовать временные лотки и противни."

58. Пункт 187 дополнить подпунктами "к" и "л" следующего содержания:

"к) при эксплуатации кабельных сооружений огнезащитные кабельные покрытия и кабельные проходки не должны иметь видимых повреждений (отслоения, вздутия, сколы, растрескивания и др). При обнаружении таких мест принимаются меры по их ремонту и восстановлению;

л) запрещается эксплуатация кабельных сооружений после прокладки дополнительных кабельных линий без восстановления требуемых нормируемых пределов огнестойкости проходок в местах прохождения кабеля через строительные конструкции."

59. Пункты 192 и 193 после слова "объектах" дополнить словом "защиты".

60. Абзац второй пункта 198 и пункт 212 дополнить словами ", за исключением случаев применения системы нейтрализации отработанных газов".

61. Предложение первое абзаца второго пункта 234 дополнить словами ", за исключением случаев применения системы нейтрализации отработанных газов".

62. Пункт 237 дополнить словами ", за исключением случаев применения системы нейтрализации отработанных газов".

63. Пункт 238 после слова "искрогасители" дополнить словами ", за исключением случаев применения системы нейтрализации отработанных газов,".

64. Подпункт "а" пункта 249 и пункт 251 после слова "объект" в соответствующих числе и падеже дополнить словом "защиты".

65. В пункте 270:
- а) абзац первый после слова "объектах" дополнить словом "защиты";
 - б) в абзаце втором слова "станций и расположенные" заменить словами "станций, а также расположенные".
66. Пункт 281 после слова "объектов" дополнить словом "защиты".
67. Абзац второй пункта 289 дополнить словами ", за исключением случаев применения системы нейтрализации отработавших газов".
68. В пункте 340 слова "автомобильной резиной" заменить словами "материалами, получаемыми путем вулканизации каучука,".
69. В пункте 348 слова ", устанавливать штепсельные розетки" исключить.
70. Абзац второй пункта 366 после слова "объектов" дополнить словом "защиты".
71. Абзац второй пункта 368 дополнить словом "защиты".
72. Пункт 369 и абзац второй пункта 371 после слова "объекта" дополнить словом "защиты".
73. Пункт 372 признать утратившим силу.
74. Пункт 374 после слова "объектов" дополнить словом "защиты".
75. Пункт 375 дополнить словом "защиты".
76. Пункты 376, 385, 392 и 393 после слова "объект" в соответствующих числе и падеже дополнить словом "защиты".
77. Пункт 394 изложить в следующей редакции:
- "394. Отдельные блок-контейнеры, используемые в качестве административно-бытовых помещений, допускается располагать одноэтажными или двухэтажными группами не более 10 штук в группе и на площади не более 800 кв. метров. Проживание людей в указанных помещениях на территории строительства не допускается."
78. В подпункте "а" пункта 395 слова "в цеховой кладовой" заменить словами "на рабочем месте".
79. В подпункте "б" пункта 414 слова "или другими первичными средствами пожаротушения" заменить словами "в соответствии с приложением № 1 к настоящим Правилам".
80. Пункт 421 после слова "объектах" дополнить словом "защиты".
81. Подпункт "ж" пункта 451 после слов "не оборудованных искрогасителями," дополнить словами "за исключением случаев применения системы нейтрализации отработавших газов,".
82. Пункт 457 изложить в следующей редакции:
- "457. Автозаправочные станции оснащаются первичными средствами пожаротушения."

Заправочный островок для заправки только легковых автомобилей, имеющий от 1 до 4 топливораздаточных колонок, оснащается не менее чем 2 огнетушителями (с учетом климатических условий эксплуатации) либо одним покрывалом (для изоляции очага возгорания) и 1 огнетушителем (с учетом климатических условий эксплуатации), а заправочный островок, имеющий от 5 до 8 топливораздаточных колонок, оснащается не менее чем 4 огнетушителями (с учетом климатических условий эксплуатации) либо 2 покрывалами (для изоляции очага возгорания) и 2 огнетушителями (с учетом климатических условий эксплуатации).

Заправочный островок для заправки в том числе грузовых автомобилей, автобусов, крупногабаритной строительной и сельскохозяйственной техники оснащается не менее чем 2 передвижными огнетушителями (с учетом климатических условий эксплуатации) либо 4 покрывалами (для изоляции очага возгорания) и 1 огнетушителем (с учетом климатических условий эксплуатации).

Площадка для автоцистерны оснащается не менее чем 2 передвижными огнетушителями (с учетом климатических условий эксплуатации огнетушителей) либо 1 покрывалом (для изоляции очага возгорания) и 1 огнетушителем (с учетом климатических условий эксплуатации).

Размещение огнетушителей и покрывал для изоляции очага возгорания на заправочных островках предусматривается в легкодоступных местах, защищенных от атмосферных осадков."

83. Абзацы первый и второй пункта 458 после слова "объекта" дополнить словом "защиты".

84. Подпункт "л" пункта 461 дополнить словом "защиты".

85. Подпункты "а", "ж" и "л" - "н" пункта 462 после слова "объект" в соответствующем падеже дополнить словом "защиты".

86. Наименование раздела XIX после слова "объектов" дополнить словом "защиты".

87. В пункте 463 слово "производственных" исключить.

88. В абзаце первом пункта 465 слова "на объекте (в помещении) осуществляется в соответствии с приложениями 1 и 2 в зависимости от огнетушащей способности огнетушителя, предельной площади помещения, а также класса пожара" заменить словами "на объекте защиты (в помещении) осуществляется в соответствии с пунктами 468, 474 настоящих Правил и приложениями № 1 и 2 к настоящим Правилам в зависимости от огнетушащей способности огнетушителя, категорий

помещений по пожарной и взрывопожарной опасности, а также класса пожара".

89. В пункте 468:

а) слово "ручных" исключить;

б) дополнить абзацем следующего содержания:

"Требования по защите считаются выполненными при использовании огнетушителей более высокого ранга в соответствии с приложением № 1 к настоящим Правилам, при условии, что расстояние до огнетушителя от возможного очага возгорания не превышает норм, установленных пунктом 474 настоящих Правил."

90. Пункт 470 изложить в следующей редакции:

"470. При наличии нескольких рядом расположенных помещений одного функционального назначения определение необходимого количества огнетушителей осуществляется по суммарной площади этих помещений и с учетом пункта 474 настоящих Правил."

91. Пункт 474 изложить в следующей редакции:

"474. Расстояние от возможного очага пожара до места размещения переносного огнетушителя (с учетом перегородок, дверных проемов, возможных загромождений, оборудования) не должно превышать 20 метров для помещений административного и общественного назначения, 30 метров - для помещений категорий А, Б и В1-В4 по пожарной и взрывопожарной опасности, 40 метров - для помещений категории Г по пожарной и взрывопожарной опасности, 70 метров - для помещений категории Д по пожарной и взрывопожарной опасности.

Здания и сооружения производственного и складского назначения дополнительно оснащаются передвижными огнетушителями в соответствии с приложением № 2 к настоящим Правилам."

92. Пункт 475:

а) после слова "объекте" дополнить словом "защиты";

б) после слова "паспорт" дополнить словами "завода-изготовителя".

93. В абзаце втором пункта 478 слова ", а также иных первичных средств пожаротушения" исключить.

94. В пункте 481:

а) абзац первый изложить в следующей редакции:

"481. Здания, не оборудованные внутренним противопожарным водопроводом и автоматическими установками пожаротушения, а также территории предприятий (организаций), не имеющие наружного противопожарного водопровода, или наружные технологические установки этих предприятий (организаций), удаленные на расстоянии более 100 метров от источников наружного противопожарного водоснабжения, должны оборудоваться пожарными щитами.";

б) в абзаце втором слова "в зависимости от категории помещений, зданий (сооружений) и наружных технологических установок по взрывопожарной и пожарной опасности" исключить.

95. В абзаце первом пункта 484 слова "со щитами в помещениях или на открытых площадках" заменить словами "с пожарными щитами в местах".

96. Пункт 490 после слов "пожароопасного сезона" дополнить словом "ежегодно".

97. Дополнить пунктом 492 следующего содержания:

"492. У въездов на территорию строительных площадок, гаражных кооперативов, а также садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих объединений граждан вывешиваются схемы с нанесенными на них въездами, подъездами, пожарными проездами и местонахождением источников противопожарного водоснабжения."

98. Приложения № 1 и 2 к указанным Правилам изложить в следующей редакции:

"ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к Правилам противопожарного
режима в Российской Федерации
(в редакции постановления
Правительства Российской Федерации
от 20 сентября 2016 г. № 947)

Н О Р М Ы

**обеспечения огнетушителями объектов защиты
в зависимости от их категорий по пожарной
и взрывопожарной опасности и класса пожара
(за исключением автозаправочных станций)**

Категория помещения по пожарной и взрывопожарной опасности	Класс пожара	Огнетушители с рангом тушения модельного очага
А, Б, В1-В4	А	4А
	В	144В
	С	4А, 144В, С или 144В, С
	D	D
	Е	4А, 144В, С, Е или 144В, С, Е
Г, Д	А	2А
	В	55В
	С	2А, 55В, С или 55В, С
	D	D
	Е	2А, 55В, С, Е или 55В, С, Е
Общественные здания	А	2А
	В	55В
	С	2А, 55В, С или 55В, С
	Е	2А, 55В, С, Е или 55В, С, Е

- Примечания: 1. В помещениях, в которых находятся разные виды горючего материала и возможно возникновение различных классов пожара, используются универсальные по области применения огнетушители.
2. Допускается использовать иные средства пожаротушения, обеспечивающие тушение соответствующего класса пожара и ранг тушения модельного очага пожара, в том числе генераторы огнетушащего аэрозоля переносные.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к Правилам противопожарного
режима в Российской Федерации
(в редакции постановления
Правительства Российской Федерации
от 20 сентября 2016 г. № 947)

Н О Р М Ы

**оснащения помещений передвижными огнетушителями
(за исключением автозаправочных станций)**

Категория помещения по пожарной и взрывопожарной опасности	Предельная защищаемая площадь (кв. метров)	Класс пожара	Огнетушители с рангом тушения модельного очага (штук)
А, Б, В1-В4	500	А	2 - 6А или 1-10А
		В	2-144В или 1-233В
		С	2 - 6А, 144В, С или 1-10А, 233В, С
		Д	Д
		Е	2 - 6А, 144В, С, Е или 1-10А, 233В, С, Е
Г, Д	800	А	2 - 6А или 1-10А
		В	2-144В или 1-233В

Категория помещения по пожарной и взрывопожарной опасности	Предельная защищаемая площадь (кв. метров)	Класс пожара	Огнетушители с рангом тушения модельного очага (штук)
--	--	--------------	---

C 2 - 6А, 144В, С или 1-10А, 233В, С или 2-144В, С или 1-233В, С

D D

E 2 - 6А, 144В, С, Е или 1-10А, 233В, С, Е или 2-144В, С, Е или 1-233В, С, Е

Примечания: 1. В помещениях, в которых находятся разные виды горючего материала и возможно возникновение различных классов пожара, используются универсальные по области применения огнетушители.

2. Допускается использовать иные средства пожаротушения, обеспечивающие тушение соответствующего класса пожара и ранг тушения модельного очага пожара, в том числе генераторы огнетушащего аэрозоля переносные."

99. В приложении № 4 к указанным Правилам:

а) пункт 4 изложить в следующей редакции:

"4. Состав исполнителей работ

№ п/п	Ф.И.О.	Профессия	Инструктаж о мерах пожарной безопасности получил		Инструктаж о мерах пожарной безопасности провел (подпись руководителя работ)";
			подпись	дата	

б) пункты 7 - 9 изложить в следующей редакции:

"7. Наряд-допуск выдан _____
(должность и ф.и.о. лица, выдавшего наряд-допуск,

подпись, дата)

Наряд-допуск получен _____
(подпись руководителя работ, дата)

Согласовано
со службами объекта,
на котором будут
производиться огневые
работы

(название службы, должность и ф.и.о.)

ответственного лица, подпись, дата)

8. Место проведения работ подготовлено:

Руководитель работ _____

(подпись, дата, время)

Возможность производства работ согласована (в соответствии
с пунктом 7) _____

(подпись ответственного лица службы объекта, на котором проводится работа,
дата, время)

9. Ежедневный допуск к работе и время ее окончания

Рабочее место подготовлено, исполнители допущены к работе			Работа закончена, исполнители удалены с рабочего места	
дата, время	подпись руководителя работ	подпись ответственного лица службы объекта, на котором проводится работа (в соответствии с пунктом 7)	дата, время	подпись руководителя работ
				".

100. Пункт 1 приложения № 6 к указанным Правилам признать
утратившим силу.