



Акционерное общество  
«Газпром газораспределение Чебоксарь»  
(АО «Газпром газораспределение Чебоксары»)

**Филиал в г. Алатыре**

ул. Московская, д. 107 «а», г. Алатырь, Чувашская Республика,  
Российская Федерация, 429800  
тел.: +7 (835-31) 2-03-44, факс: +7 (835-31) 2-03-44  
e-mail: f\_alat@chsetgaz.ru

ОКПО 540804455, ОГРН 1032128009605, ИНН 2128049998, КПП 212202001

08.08.2019 №  
на № 7 от 07.08.2019

Администрация г. Алатыря  
Отдел архитектуры, градостроительства,  
транспорта, природопользования и ЖКХ

**ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ**  
**подключения (технологического присоединения)**  
**объекта капитального строительства к сети газораспределения**

7.	Объект газификации	Вид разрешённого использования участка – индивидуальный гараж.
8.	Месторасположение объекта газификации	Земельный участок с кадастровым номером 21:03:010208:227, Чувашская Республика, г.Алатырь, ул. Калинина
9.	Сроки подключения	До двух лет
10.	Расход газа:	
	- часовой, $\text{м}^3/\text{час}$	до 15,0
	- годовой, $\text{тыс.м}^3/\text{год}$	-
11.	Место подключения:	
	- место расположения в плане	Существующий надземный газопровод низкого давления, проложенный по ул. Почтовая в г. Алатыре (собственник: Министерство юстиции и имущественных отношений по Чувашской Республике, ГРС-Алатырь-1)
	- диаметр газопровода, мм	108
	- ориентировочное расстояние до места подключения, м	11
12.	Иные условия подключения и др. особенности:	
	-настоящие технические условия не являются основанием для разработки проектной документации; -расчёт величины платы за технологическое присоединение будет выполнен при представлении пакета документов, предусмотренных п.8 «Правил подключения (технологического присоединения) объекта капитального строительства к сетям газораспределения», утверждёнными постановлением Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2013 года №1314. -при заключении договора о подключении настоящие технические условия будут дополнены информацией, предусмотренной «Правилами подключения (технологического присоединения) объекта капитального строительства к сетям газораспределения», утверждёнными постановлением Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2013 года №1314.	
Настоящие технические условия действительны до: 08 августа 2022 г.		

Главный инженер

А.Н. Мозолькин