



Акционерное общество
«Газпром газораспределение Чебоксары»
(АО «Газпром газораспределение Чебоксары»)

Филиал в г. Алатыре

ул. Московская, д. 107 «а», г. Алатырь, Чувашская Республика,
Российская Федерация, 429800
тел.: +7 (835-31) 2-03-44, факс: +7 (835-31) 2-03-44
e-mail: f_alat@chsetgaz.ru

ОКПО 540804455, ОГРН 1032128009605, ИНН 2128049998, КПП 212202001

08.08.2019 № _____
на № 7 от 07.08.2019

Администрация г. Алатыря
Отдел архитектуры, градостроительства,
транспорта, природопользования и ЖКХ

ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ
подключения (технологического присоединения)
объекта капитального строительства к сети газораспределения

31.	Объект газификации	Вид разрешённого использования участка – рыболовство
32.	Месторасположение объекта газификации	Земельный участок с кадастровым номером 21:03:010611:114, Чувашская Республика, г.Алатырь,
33.	Сроки подключения	До двух лет
34.	Расход газа:	
	- часовой, $\text{нм}^3/\text{час}$	до 15,0
	- годовой, $\text{тыс.м}^3/\text{год}$	-
35.	Место подключения:	
	- место расположения в плане	Существующий подземный газопровод высокого давления, проложенный к п. Борки Алатырского района (собственник: Министерство юстиции и имущественных отношений по Чувашской Республике, ГРС-Порецкое)
	- диаметр газопровода, мм	63
	- ориентировочное расстояние до места подключения, м	2,5 км
36.	Иные условия подключения и др. особенности:	
	-настоящие технические условия не являются основанием для разработки проектной документации; -расчёт величины платы за технологическое присоединение будет выполнен при представлении пакета документов, предусмотренных п.8 «Правил подключения (технологического присоединения) объекта капитального строительства к сетям газораспределения», утверждёнными постановлением Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2013 года №1314. -при заключении договора о подключении настоящие технические условия будут дополнены информацией, предусмотренной «Правилами подключения (технологического присоединения) объекта капитального строительства к сетям газораспределения», утверждёнными постановлением Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2013 года №1314.	
Настоящие технические условия действительны до: 08 августа 2022 г.		

Главный инженер

А.Н. Мозолькин

С.Г. Иваненко
(83531)2-08-14