

**Чувашская Республика
город Алатырь**
Муниципальное унитарное предприятие
«ВОДОКАНАЛ»
города Алатыря Чувашской Республики

Почтовый адрес:

429820, ЧР

г. Алатырь, ул. Южная, 1

тел./факс 2-76-36 (83 531)

E-mail: murakva2006@rambler.ru

Реквизиты:

МУП «Водоканал» г. Алатырь Чувашской Республики

ИНН 2122007310, КПП 212201001

р/счет 40702810200000100171

АКБ «ЧУВАШКРЕДИТПРОМБАНК» ПАО

кор.счет 30101810200000000725

в Отделении НБ – Чувашская Республика г. Чебоксары

БИК 049706725

№ 123

«12.» августа 2019 г.

ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ

на подключение к городским сетям водопровода и канализации
участка под капитальное строительство

Местоположение – **ул.Калинина, г.Алатырь, ЧР,**
кад. № 21:03:010208:227
Заказчик – **Администрация города Алатыря**
Объемы водопотребления
и водоотведения - **не более 10 м3/сут**

1. Водоснабжение вышеуказанного участка возможно осуществить от водопровода d- 63мм, , проходящего по четной стороне ул. Почтовая, присоединением в существующем смотровом колодце установкой запорной арматуры (точка 1). На входе водопровода в помещение объекта установить водомер согласно объемам водопотребления.

2. Канализование хозяйственно – бытовых стоков вышеуказанного объекта возможно осуществить в канализацию d -150мм, керамика, проходящую по нечетной стороне ул. Почтовая, присоединением в существующем смотровом колодце (точка 2).

3. Проект возводимых наружных сетей водопровода, включая расчет объемов холодного водоснабжения, вышеуказанного объекта выполнить в соответствии с требованиями Строительных Норм и Правил, нормативных документов ЖКХ, норм действующего законодательства и согласовать с МУП «Водоканал» г. Алатыря ЧР, а также отделом архитектуры, градостроительства, транспорта, природопользования и ЖКХ администрации города Алатыря.

4. Подключение объекта к городским сетям водопровода производится на основании договора, заключаемого его собственником с МУП «Водоканал» г.Алатыря ЧР в соответствии с Постановлением Правительства РФ №406 от 13.05.2013г. и Постановлением Государственной службы ЧР по конкурентной политике и тарифам №123-32/тп от 12.12.2018 г.

5. Все вновь построенные водопроводные сети состоят на балансе и обслуживании собственника объекта, если иное разграничение не будет установлено в порядке, определенном действующим законодательством.

5. Технические условия действительны на период строительства до 31 декабря 2022 года.

Приложение: 1. Схема подключения к сетям водопровода (см. на обороте).

Директор
МУП «Водоканал»
г. Алатыря ЧР



В.И. Шоронов

