

**Муниципальное унитарное предприятие  
АЛАТЫРСКИЕ ГОРОДСКИЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ СЕТИ**

адрес: 429820 Чувашия, г. Алатырь, ул. 40 лет Победы, 31а  
тел./факс: директор 8(83531) 6-09-77  
ул. инженер 6-03-75  
тел. Бухгалтерия 6-12-97  
e-mail: alat\_gseti@cbx.ru

реквизиты: р/с 40702810875070600086  
в Шумерлинском ОСБ №5836 г. Шумерля  
ИНН 2122000259 КПП 212201001  
БИК 049706609  
к/с 30101810300000000609

**Техническая возможность для присоединения  
к электрическим сетям**

(для физических лиц и юридических лиц в целях технологического присоединения энергопринимающих устройств, максимальная мощность которых составляет до 15 кВт включительно (с учетом ранее присоединенных в данной точке присоединения энергопринимающих устройств)

**«09» августа 2019 г.**

**Объект капитального строительства:** Индивидуальный гараж

1. Наименование и местонахождение объектов, в целях электроснабжения которых осуществляется технологическое присоединение энергопринимающих устройств: **Земельный участок индивидуального гаража по адресу: г. Алатырь, ул. Кирпичная, с кадастровым № 21:03:010533:242**
2. Максимальная мощность присоединяемых энергопринимающих устройств заявителя составляет – **3,0 (Три) (кВт)**
3. Категория надежности- **III (третья)**
4. Класс напряжения электрических сетей, к которым осуществляется технологическое присоединение – **0,22 (кВ)**
5. Срок ввода в эксплуатацию энергопринимающих устройств объекта – не более **6 месяцев** (при условии выполнения заявителем требований технических условий)
6. Срок действия технической возможности – **5 лет**
7. Точка присоединения: **ВЛ - 0,4 кВ от ТП – 95**
8. Основной источник питания **ТП – 95 6/0,4 кВ, Р – 250 кВа.**
9. Резервный источник питания – **нет**

Заместитель директора МУП «АГЭС»



Белоглазов В.Ф.