ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ на проектирование

ДЛЯ ПРИСОЕДИНЕНИЕ К СЕТЯМ ВОДООТВЕДЕНИЯ

№ 1 от 22 июля 2020 г.

4-х этажный 32-х кв. жилой дом
(Наименование объекта)

Чувашская Республика, с. Моргауши, ул. 50 лет Октября, кадастровый номер: 21:17:160302
(местоположение объекта)

Администрация Моргаушского района, ЧР
(Наименование организации – заказчика)

1. Проектируемый объект разрешается подключить к существующим сетям водоотведения **МУП ЖКХ «Моргаушское».**

2. Точка подключения: с. Моргауши, ул. 50 лет Октября, д.34, существующая канализационная сеть
(местоположение, № колодца)

3. Расстояние от точки подключения, м: 30 м

24 $м^3$/сут.

4. Максимальный расход воды, м3/сут.:

5. Диаметр и материал существующего трубопровода в точке подключения, отметки верха трубы и верха колодца: керамическая труба D-200 мм, 1,8 м от верха колодца

6. Диаметр трассы, согласованная с Управлением главного архитектора района в случае прокладки уличных магистралей:

7. Устройства повысительной насосной станции, установка приемного резервуара и его требуемая емкость: Не требуется

8. Прочие условия: Требуется прокладка новой канализационной трассы от строящегося здания до существующих канализационных сетей по улице 50 лет Октября

9. При отступлении от настоящих технических условий проект согласовать с МУП ЖКХ «Моргаушское».

Срок действия технических условий 2 года со дня выдачи.

Ситуационная схема сетей канализации прилагается.

Ответственное лицо Заказчика: А.Н. Матросов
(подпись, наименование заказчика)

(Дата)

Ответственное лицо службы заказчика: Директор И.Н. Захаров
(подпись)