

# ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ на проектирование

## ДЛЯ ПРИСОЕДИНЕНИЕ К СЕТЯМ ВОДОСНАБЖЕНИЯ

№ 1 от 22 июля 2020 г.

4-х этажный 32 кв. жилой дом

Наименование объекта)

Чувашская Республика, Моргаушский район, с. Моргауши, ул. 50 лет Октября, кадастровый номер: 21:17:160302

(местоположение объекта)

Администрация Моргаушского района

(Наименование организации – заказчика)

1. Проектируемый объект разрешается подключить к существующим сетям водоснабжения МУП ЖКХ «Моргаушское».

2. Точка подключения: с. Моргауши, ул. 50 лет Октября, д. 28, существующий водопроводный колодец  
(местоположение, № колодца)

3. Напор воды в точке подключения, мЗ: 2,0-2,5 кгс/см<sup>2</sup>

4. Расстояние от точки подключения, м: - 40 м  
24 м<sup>3</sup>/сут.

5. Максимальный расход воды, мЗ/сут:

6. Диаметр и материал существующего трубопровода в точке подключения, отметки верха трубы и верха колодца: П/э труба D-110 мм, 2,5 м

7. Диаметр трассы, согласованная с Управлением главного архитектора района в случае прокладки уличных магистралей:

8. Устройства повысительной насосной станции, установка приемного резервуара и его требуемая емкость: Не требуется

8. Прочие условия: Требуется прокладка водопроводной сети от водопроводного колодца по ул. 50 лет Октября до строящегося здания с установкой прибора учета холодной воды.

9. При отступлении от настоящих технических условий проект согласовать с МУП ЖКХ «Моргаушское». Срок действия технических условий 2 года со дня выдачи.

Ситуационная схема водопроводных сетей прилагается.

Ответственное лицо Заказчика

(подпись, должность ФИО)

(Дата)

Ответственное лицо службы заказчика

Директор И.Н. Захаров