

ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 7 марта 2019 года N 248

О внесении изменений в [Правила противопожарного режима в Российской Федерации](#)

Правительство Российской Федерации

постановляет:

Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в [Правила противопожарного режима в Российской Федерации](#), утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации от 25 апреля 2012 г. N 390 "О противопожарном режиме" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2012, N 19, ст.2415; 2014, N 9, ст.906; 2015, N 46, ст.6397; 2016, N 40, ст.5733; 2017, N 48, ст.7219; 2018, N 3, ст.553).

Председатель Правительства

Российской Федерации

Д.Медведев

Изменения, которые вносятся в Правила противопожарного режима в Российской Федерации

УТВЕРЖДЕНЫ

постановлением Правительства

Российской Федерации

от 7 марта 2019 года N 248

Изменения, которые вносятся в [Правила противопожарного режима в Российской Федерации](#)

1. В абзацах первом и втором [пункта 21](#) слова "зданий и сооружений" заменить словами "объектов защиты".

2. В [пункте 61](#):

в абзаце втором слова "зданий и сооружений" заменить словами "объектов защиты";

в абзаце третьем слова "На объекте защиты" заменить словами "В зданиях и сооружениях".

3. [Пункт 70](#) дополнить абзацем следующего содержания:

"Руководитель организации обеспечивает железнодорожный подвижной состав огнетушителями по нормам согласно приложению N 2_1, а также обеспечивает соблюдение сроков их перезарядки, освидетельствования и своевременной замены, указанных в паспорте огнетушителя."

4. [Пункт 83](#) дополнить подпунктом "и" следующего содержания:

"и) чистить котел при открытой двери тамбура в железнодорожном подвижном составе при движении."

5. [Раздел XI](#) дополнить пунктом 288_1 следующего содержания:

"288_1. Пассажирские вагоны, локомотивы и моторвагонный подвижной состав обеспечиваются средствами индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от токсичных продуктов горения из расчета не менее одного средства на каждого работника поездной бригады и не менее одного средства на каждого работника локомотивной бригады."

6. Наименование [приложения N 1](#) после слов "автозаправочных станций" дополнить словами "и железнодорожного подвижного состава".

7. Наименование [приложения N 2](#) после слов "автозаправочных станций" дополнить словами "и железнодорожного подвижного состава".

8. Дополнить приложением N 2_1 следующего содержания:

"Приложение N 2_1

к Правилам противопожарного режима

в Российской Федерации

Нормы обеспечения огнетушителями железнодорожного подвижного состава

| Наименование объекта защиты | Измеритель | Класс пожара | Огнетушители с рангом тушения модельного очага | Количество (не менее, штук) |
|--|------------|-----------------|--|-----------------------------------|
| Электровозы | секция | А, Е | 2А, 55В, С, Е или 55В, Е | 2 |
| Тепловозы | секция | А, В, Е | 2А, 55В, С, Е или 55В, Е | 2 |
| Газотурбовозы | секция | А, В, С, Е | 2А, 55В, С, Е или 55В, С, Е | 2 |
| Электropоезда, дизель-поезда, дизель- электropоезда | | | | |
| 9- и 12-вагонные | поезд | А, В, Е | 2А, 55В, С, Е или 55В, Е | 6 |
| 4- и 8-вагонные | поезд | А, В, Е | 2А, 55В, С, Е или 55В, Е | 4 |
| Рельсовые автобусы, автомотрисы | | | | |

| | | | | |
|-----------------|-------|---------|-----------------------------|---|
| 1- и 2-вагонные | поезд | A, B, E | 2A, 55B, C, E или 55B, E | 2 |
|-----------------|-------|---------|-----------------------------|---|

| | | | | |
|-----------------|-------|---------|-----------------------------|---|
| 2- и 4-вагонные | поезд | A, B, E | 2A, 55B, C, E или 55B, E | 4 |
|-----------------|-------|---------|-----------------------------|---|

| | | | | |
|---------------------------|--------|---------|-----------------------------|---|
| Рефрижераторные секции | секция | A, B, E | 2A, 55B, C, E или 55B, E | 2 |
|---------------------------|--------|---------|-----------------------------|---|

Пассажирские вагоны

| | | | | |
|---|-------|------|--------------------------------|---|
| Вагоны, предназначенные для перевозки | вагон | A, E | 2A, 55B, C, E или 55B, C, E | 1 |
|---|-------|------|--------------------------------|---|

| | | | | |
|------------|--|--|-----------|---|
| пассажиров | | | 34B, C, E | 2 |
|------------|--|--|-----------|---|

| | | | | |
|-----------------------|-------|---------|--------------------------------|---|
| Багажные, почтовые | вагон | A, B, E | 2A, 55B, C, E или 55B, C, E | 2 |
|-----------------------|-------|---------|--------------------------------|---|

| | | | | |
|--|--|--|-----------|---|
| | | | 34B, C, E | 1 |
|--|--|--|-----------|---|

| | | | | |
|----------------------|-------|---------|--------------------------------|---|
| Вагоны- рестораны | вагон | A, B, E | 2A, 55B, C, E или 55B, C, E | 3 |
|----------------------|-------|---------|--------------------------------|---|

| | | | | |
|--|--|--|-----------|---|
| | | | 34B, C, E | 2 |
|--|--|--|-----------|---|

| | | | | |
|---|-------|---------|--------------------------------|---|
| Двухэтажные вагоны, предназначенные для перевозки пассажиров | вагон | A, B, E | 2A, 55B, C, E или 55B, C, E | 2 |
| | | | 34B, C, E | 3 |
| Двухэтажные вагоны-рестораны | вагон | A, B, E | 2A, 55B, C, E или 55B, C, E | 3 |
| | | | 34B, C, E | 3 |
| Вагоны служебно-технические, служебные, испытательные и измерительные лаборатории | вагон | A, B, E | 2A, 55B, C, E или 55B, C, E | 2 |
| | | | 34B, C, E | 1 |
| Специальные вагоны пассажирского типа | вагон | A, B, E | 2A, 55B, C, E или 55B, E | 2 |

Примечание. В железнодорожном подвижном составе, в котором находятся разные виды горючего материала и возможно возникновение различных классов пожара, используются универсальные по области применения огнетушители."

Электронный текст документа

подготовлен АО "Кодекс" и сверен по:

Официальный интернет-портал

правовой информации

www.pravo.gov.ru, 12.03.2019,

N 0001201903120017