

Генеральный директор
АО "Моргаушскавтотехсервис"



В.Л. Дмитриев

(Ф.И.О. подпись)

Место печати

ОТЧЕТ О ВЫПОЛНЕНИИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ
АО "МОРГАУШСКАВТОТЕХСЕРВИС"
ОСУЩЕСТВЛЯЮЩЕГО ХОЛОДНОЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ, ЗА 2021 ГОД

1. Паспорт производственной программы

Наименование регулируемой организации	Акционерное общество «Моргаушский автомобильно-технический сервис»
Местонахождение организации	
Наименование уполномоченного органа, утвердившего производственную программу	Государственная служба Чувашской Республики по конкурентной политике и тарифам
Местонахождение уполномоченного органа	г. Чебоксары, пл. Республики, д.2
Период реализации производственной программы	С 01 января 2021 года по 31 декабря 2021 года

2. Перечень мероприятий по ремонту объектов централизованных систем водоснабжения, мероприятий, направленных на улучшение качества питьевой воды, мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности

№ п/п	Наименование мероприятия	Финансовые потребности, тыс. руб.		Отклонение	
		План	Факт	(+,-)	%
	ремонт водобашни и водопровода, находящегося по адресу: 429530, ЧР, Моргаушский р-н, с. Моргауши, ул. 50 лет Октября, д. 23	38,739	83,668	+44,929	215,98

3. Объем реализации услуги холодного водоснабжения

№ п/п	Наименование показателей	Ед. измерения	Величина показателя		Отклонение	
			План	Факт	(+,-)	%
1.	Объем поднятой воды	тыс. куб.м	11,8	8,265	-3,535	70,0
1.1	Объем воды, используемой на собственные технологические нужды	тыс. куб.м	0	0,08	0,08	-
1.2	Объем полученной воды со стороны (покупная вода)	тыс. куб.м	0	0	0	-
1.3	Объем отпуска воды в сеть (стр.1.1.-1.2.+1.3.)	тыс. куб.м	11,8	8,185	-3,615	69,4
1.4	Объем потерь воды	тыс. куб.м	0	0,4	0,4	0
1.5	Уровень потерь (отношение объема потерь к объему отпуска в сеть)	%	0	4,89	+4,89	-
1.6	Коэффициент потерь (отношение объема потерь к протяженности сети)	куб. м/км.	0	0,08	0	0
1.7	Полезный отпуск воды (реализация воды) всего, в т.ч. (стр.1.4.-1.5.)	тыс. куб.м	11,8	7,785	-4,015	65,97
	- населению	тыс. куб.м	2,6	2,466	-0,134	94,85
	- потребителям, финансируемым из бюджетов всех уровней	тыс. куб.м	0	0	0	0
	- прочим потребителям	тыс. куб.м	8,9	4,555	-4,345	51,18
	- на собственные нужды (производственные и коммунально-бытовые нужды в целом по предприятию за исключением объемов на	тыс. куб.м	0,3	0,764	+0,464	254,67

	коммунальные нужды для производственного персонала и ИТР)					
1.8	Протяженность сети	км	5	5	0	0
1.9	Численность населения, получающего услуги организации	тыс. чел.	0,04	0,04	0	0

4. Объем финансовых потребностей для реализации производственной программы

№ п/п	Наименование показателей	Величина показателя, тыс. руб.		Отклонение	
		План	Факт	(+,-)	%
1.	Финансовые потребности для реализации услуги холодного водоснабжения	202.767	120,77	-81,997	59,6

5. Значения показателей надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованных систем холодного водоснабжения

5.1. Показатели качества воды

№ п/п	Наименование показателя	Величина показателя, %		Отклонение	
		План	Факт	(+,-)	%
1.	Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, водопроводных станций или иных объектов централизованной системы водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества воды	0	0	0	0
2.	Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды.	0	0	0	0

5.2. Показатели надежности и бесперебойности холодного водоснабжения

№ п/п	Наименование показателя	Величина показателя, ед./км.		Отклонение	
		План	Факт	(+,-)	%
1.	Количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в местах исполнения обязательств, организацией, осуществляющей холодное водоснабжение, возникших в результате аварий, повреждений и иных	0	1,09	+1,09	-

	технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения, принадлежащих организации, осуществляющей холодное водоснабжение, в расчете на протяженность водопроводной сети в год				
--	---	--	--	--	--

5.3. Показатели эффективности использования ресурсов, в том числе уровень потерь воды

№ п/п	Наименование показателя	Ед. измерения	Величина показателя		Отклонение	
			План	Факт	(+,-)	%
1.	Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть	%	-	-	-	-
2.	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть	кВт*ч/куб. м.	0,86	1,343	+0,483	156,2
3.	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой воды	кВт*ч/куб. м.	-	-	-	-

6. Расчет эффективности производственной программы

№ п/п	Наименование показателя	Величина показателя, тыс.куб.м/ год		Отклонение	
		План	Факт	(+,-)	%
1.	Обеспечение бесперебойной подачи холодного водоснабжения в объеме	11,800	8,265	-3,535	70,0

7. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов

№ п/п	Наименование мероприятия	Финансовые потребности, тыс.руб.		График реализации мероприятий	
		План	Факт	(+,-)	%
	Мероприятия не предусмотрены	-	-	-	-

Выполнен:

Генеральный директор
АО "Моргаушскавтотехсервис"



В.Л. Дмитриев

(Ф.И.О. подпись)

Место печати