

ПРОТОКОЛ

внеочередного заседания штаба по обеспечению безопасности электроснабжения
в Чувашской Республике

г. Чебоксары

1 апреля 2022 г.

№ 3/22

Председательствовал: А.А. Кондратьев – министр промышленности и энергетики Чувашской Республики (заместитель руководителя штаба)

Присутствовали: А.А. Абужаров, Д.С. Денисов, С.О. Евстифеев, И.О. Ионочкин, Н.В. Картузов, Д.А. Константинов, В.В. Кочетков, А.Ю. Маклыгин, С.Г. Павлов, Е.Г. Петров, В.В. Рехов, В.М. Семенов, С.А. Ушаков, И.И. Хабибуллин, И.М. Шкрыль

1. Соблюдение требований нормативно - правовых актов при производстве работ в охраняемых зонах объектов электросетевого хозяйства

(Кондратьев, Шкрыль, Маклыгин, Хабибуллин, Денисов)

1.1. Принять к сведению информацию министра промышленности и энергетики Чувашской Республики (заместителя руководителя штаба) А.А. Кондратьева, Шкрыля И.М.- заместителя директора – главного инженера филиала ПАО «Россети Волга» - «Чувашэнерго», Маклыгина А.Ю. - директора МУП «ЧГЭС», И.И. Хабибулина – и.о. заместителя Приволжского управления Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору, Денисова Д.С. – и.о. заместителя главы администрации города Чебоксары по вопросам ЖКХ – начальника управления ЖКХ, энергетики, транспорта и связи.

1.2. Отметим:

25.03.2022 года в 10-02 ч. произошло аварийное отключение ВЛ 110 кВ «Коммунальная-1» с неуспешным автоматическим повторным включением. После успешного ручного повторного включения в 10-34 данная ВЛ была введена в работу. В 10-51 часов произошло повторное аварийное отключение той же ВЛ 110 кВ «Коммунальная-1» с неуспешным автоматическим повторным включением. После успешного ручного повторного включения в 11-07 часов данная ВЛ была введена в работу;

В связи с тем, что ВЛ 110 кВ «Заовражная» в этот период находилась в ремонте, аварийные отключения ВЛ 110 кВ «Коммунальная-1» привели к отключению ПС 110/6 кВ «Заовражная» и перепадам напряжения у потребителей г.Чебоксары, запитанных от ПС 110/10/6 кВ «Кировская» и ПС 110/6 кВ «Западная»;

Причиной отключений ВЛ 110 кВ «Коммунальная-1» явились нарушения при производстве работ в охранной зоне ВЛ 110 кВ «Коммунальная-1» персоналом АО «СЗ «ТУС» с применением башенного крана, составлен и вручен АО «СЗ «ТУС» Акт о нарушении Правил установления охранной зоны ВЛ-110 кВ «Коммунальная-1» от 25.03.2022 №МР6/122-С-08-79/5;

Эксплуатация объектов электросетевого хозяйства в части соблюдения охранных зон регламентируется Правилами установления охранных зон объектов

электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 24 февраля 2009 г. № 160;

В целях снижения количества случаев повреждения объектов электросетевого хозяйства сторонними организациями для контролирующих и надзорных органов необходимо усилить контроль за проведением строительно-монтажных, земляных работ строительными организациями и гражданами-потребителями, производителей работ – неукоснительно соблюдать установленные требования нормативно-технических документов, регламентов, в соответствии с действующим законодательством. При этом, усиление данного контроля не должно привести к усложнению процедуры выдачи разрешения (ордера) на производство земляных работ (процедуры согласования), т.к. это непосредственно скажется на сроках строительно-монтажных работ (объектов электросетевого хозяйства), осуществляемых в целях исполнения обязательств территориальных сетевых организаций по технологическому присоединению, ремонтной и инвестиционной программам.

1.3. Решили:

1.3.1. Министерству строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Чувашской Республики, органам местного управления Чувашской Республики обеспечить информирование строительных организаций и граждан-потребителей, производителей работ о необходимости соблюдения требований нормативно - правовых актов при производстве работ в охраняемых зонах объектов электросетевого хозяйства.

Срок: постоянно.

1.3.2. Субъектам электроэнергетики Чувашской Республики при возникновении или угрозе возникновения на территории Чувашской Республики нарушения электроснабжения, либо при возникновении или угрозе возникновения аварийного электроэнергетического режима в энергосистеме Чувашской Республики предоставлять информацию в Штаб по обеспечению безопасности электроснабжения в Чувашской Республике в соответствии со сроками и порядком, установленными регламентом.

Срок: постоянно.

Министр промышленности и энергетики
Чувашской Республики (заместитель ру-
ководителя штаба по обеспечению без-
опасности электроснабжения в Чуваш-
ской Республике)



А.А. Кондратьев